



LEGENDA

- projektowany wirotekonowy słup sieci nN
- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED, 24diody CREE XPG-3, LED 4000K/min.7100lm/45-50W/ min.125lm/W np. Cuddle LED 48 IP66, CRI >70, stop aluminium anodowane, temp=-40÷+40st.C, zabezp. przepięciowe w oprawie zabudowana na wysięgniku
- istniejący słup sieci oświetlenia ulicy nN z oprawami sodowymi do demontażu
- nr projektowanych słupów
- odległości w przesłach
- proj. przewód napowietrzny AsXS_n 2x25 oświetlenia
- proj. wkładka bezpiecznikowa montowana w podstawie SV 29.253
- projektowany ogranicznik przepięciowy SE30.166
- projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=6m
- kąty załamania sieci napowietrznej
- punkt zwarcia przyjęty do obliczeń

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
	44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl www.instal-projekt.net.pl	---	03.2023	E-03
	OBIEKT	OŚWIETLENIE ULICY	OPRACOWAŁ	inż. D. Bialecki
NAZWA PROJEKTU		Projekt architektoniczno-budowlany oświetlenia ulicy Ludowej (w pobliżu bud. 7)		
RYSEK		Schemat sieci oświetlenia	PROJEKTOWAŁ	inż. D. Bialecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60			
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Ludowa dz nr 512/122, 396/56, 398/59, 349/61			