



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 25 stycznia 2023 roku

Warunki techniczne	
Data pisma:	25 stycznia 2023 roku
Data wpływu:	25 stycznia 2023 roku
Sprawa:	Oświetlenie ulicy Komuny Paryskiej
Znak sprawy:	IKI.7021.16.04.2023.FB

Instal - Projekt
ul. Leśna 37
44-341 Gołkowice

Wydaje się warunki techniczne przyłączenia do projektowania oświetlenia zewnętrznego przy ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu -Zdroju.

Wyraża się zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego na działce nr 557/186

1. Wyznacza się punkt przyłączenia z obwodu linii kablowej ziemnej ze słupa SO A7, 1/11;
2. Linię oświetlenia wykonać jako napowietrzną ziemną;
3. Zastosować kabel typu YAKY 4x35 mm², na całej długości ułożony w rurze DVR Ø 75 mm;
4. Zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń;
5. W projekcie i kosztorysach nie podawać nazw firm własnych;
6. Projekt wykonać na podkładach map do celów projektowych w skali 1:500;
7. Opracować projekt i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym;
8. Opracowany projekt przed złożeniem do architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI.

Kopia

1 x Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Paulina Kolanowski
Zastępca Naczelnika Wydziału