



Urząd Miasta  
**Jastrzębie-Zdrój**  
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 26 stycznia 2023 roku

Warunki techniczne	
Data pisma:	24 stycznia 2023 roku
Data wpływu:	24 stycznia 2023 roku
Sprawa:	Oświetlenie ul. Ludowa
Znak sprawy:	IKI.7021.16.06.2023.FB

**Instal - Projekt**  
**ul. Leśna 37**  
**44-341 Gołkowice**

Wydaje się warunki techniczne przyłączenia dla ul. Ludowej w Jastrzębiu-Zdroju:

- Wyraża się zgodę na wykonanie oświetlenia ulicznego na działce 512/122;
- Punkty przyłączenia: Od słupa linii napowietrznej, obwód szafa oświetleniowa A53, 1/1 obwód 1 kierunek Ludowa;
- Linie oświetlenia wykonać jako napowietrzną NLK;
- Zastosować oprawy energooszczędne LED wg obliczeń;
- Istniejące lampy SL na słupie nr 1/1 przewidzieć do zdemontowania;
- (w projekcie i kosztorysach nie podawać nazw firm własnych);
- Opracować projekt przebudowy i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym;
- Projekty wykonać na podkładach map do celów projektowych w skali 1:500;
- Opracowany projekt przed złożeniem do architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI, wraz z kosztorysami.

Kopia

1 x Wyd. IKI a/a.

  
z up. PREZYDENTA MIASTA

**Jarosław Piechaczek**  
Naczelnik Wydziału