



Jastrzębie-Zdrój, 2023-01-26

PPUH INSTAL-PROJEKT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LEŚNA 37
44-341 GOŁKOWICE

Nasz znak: TU-4375/012/Po/P0279/2023

Sygnatura: W/TDT/9081/2023

Dotyczy: *Uzgodnienia trasy oświetlenia ul. Komuny Paryskiej w pobliżu bud. nr 64 w Jastrzębiu-Zdroju.*

Informujemy, że przez określony teren w rejonie projektowanej trasy oświetlenia ul. Komuny Paryskiej w pobliżu bud. nr 64 w Jastrzębiu-Zdroju, przebiegają przewody wodociągowe, których przebieg pokazano na mapie linią koloru niebieskiego.

Opiniujemy **pozytywnie** w odniesieniu do naszych sieci lokalizację trasy oświetlenia ul. Komuny Paryskiej w pobliżu bud. nr 64 w Jastrzębiu-Zdroju, przedstawionego na załączonej mapie.

1. W projekcie należy uwzględnić następujące uwagi:

- w miejscu zbliżenia na odległość mniejszą niż 1,0 m projektowanej trasy oświetlenia do przewodów wodociągowych należy zabudować rurę ochronną;

2. Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:


- roboty w miejscach zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami wodociągowymi podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWik S.A.;
- roboty ziemne w obrębie zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWik S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnienie odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma. Informujemy, że stawka odpłatnego nadzoru branżowego znajduje się na stronie www.jzwik.com.pl w zakładce taryfa i cenniki;
- po otwarciu zlecenia nadzoru, należy powiadamiać każdorazowo z wyprzedzeniem o pracach w pobliżu naszych sieci i urządzeń, pod numerem telefonu: Wydział Wodociągów tel.: 32 4787772;
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania.

Kopia:

- a/a (4375/2023/0012)

- załącznik: 1. Mapa zasadnicza do uzgodnień branżowych

Sprawę prowadzi: Anna Pokoj, tel. 324787759, anna.pokoj@jzwik.com.pl


DYREKTOR ds. Technicznych
mgr inż. Janusz Ogiegło

Strona 1 z 1

