


Numer obwodu	01	02	03	1
Nazwa odbioru	Zasilanie	Ochrona przepięciowa DEHNguard M TNS 275	Zasilacz 230VAC/12VDC	Inwerter SUN2000-20KTL-M0
Pi [kW]	20,00	--	0,01	20,00
Typ przewodu	YDY 5x10	LY10	YDY 3x1,5	YDY 5x10



Tablica n/t 2x18 IP65

OZNACZENIE APARATÓW

- F01 - rozłącznik izolacyjny SBN363 63A 3P
- FV02 - ochronnik DEHNguard M TNS 275
- F03 - bezpiecznik 1P B6A
- F1 - bezpiecznik 3P C40A



Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp.
biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp.
tel. 693-136-890, 697-606-279
NIP 818-154-36-93, **REGON** 180828593

Nazwa i adres inwestycji : BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I ZAPLECZEM TECHNICZNYM ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 653/10, 656/1 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ROPCZYCE - WITKOWICE.		Nr projektu: 25/2018	
Temat rysunku : INSTALACJA PV - TABLICA T-AC		branża : elektryczna	Skala: 1:5
Projektował: mgr inż. Bartłomiej Stec	Uprawnienia bud.: PDK/0037/PWOE/16	Podpis:	Data: 20.06.2020r.
Sprawdził: inż. Paweł Piowar	E-117/02		Nr rysunku:
			PW.E-48.4