

Nowa Słupia 27.11.2025r.

Nr referencyjny: RGI.ZP.271.12.2025

Wyjaśnienie nr 2 treści SWZ

w postępowaniu p.n.: „**Budowa i rozbudowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW wraz z magazynami energii oraz jednym punktem ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie zaprojektuj i wybuduj**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794 ze zm.– dalej ustawy) udziela wyjaśnień wobec złożonych pytań.

Pytanie 1:

„Proszę o wskazanie odpowiedniego sposobu montażu, w PFU, w tabeli na stronie 10, w lokalizacji nr 10, tj. Oczyszczalnia Ścieków Bartoszowiny, wskazano miejsce montażu: na dachu budynku, natomiast na stronie 27 wskazano, iż instalacja ma zostać posadowiona na gruncie”.

Odpowiedź 1:

Preferowany montaż instalacji fotowoltaicznej dla lokalizacji nr 10 - na gruncie.

Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zgodnie z PFU lokalizacja mikroinstalacji fotowoltaicznych wskazana w PFU stanowi jedynie lokalizację poglądową. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koncepcji i uzgodnienie powyższego z Zamawiającym, przed przystąpieniem do dalszego projektowania i uzgadniania dokumentacji.

Pytanie 2:

„Czy zamawiający wymaga sporządzenia projektów wykonawczych i technicznych dla wszystkich obiektów? Nie są one wymagane we wszystkich przypadkach i mogą znacznie podwyższyć koszty, w większości sam projekt koncepcyjny może posłużyć do wypełnienia niezbędnych formalności”.

Odpowiedź 2:

Wymagany projekt techniczny – dla wszystkich obiektów.

Natomiast projekt wykonawczy - jeżeli jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 3:

„W związku z analizą warunków udziału w postępowaniu uprzejmie prosimy o rozważenie modyfikacji wymogu dotyczącego doświadczenia w realizacji instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii. W obowiązującym zapisie wymagane jest wykazanie wykonania co najmniej dwóch zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmujących instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 75 kWp wraz z magazynem energii o pojemności co najmniej 100 kWh każde”.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie realizacji zamówień z magazynem energii o pojemności co najmniej 80 kWh, wskazując, że takie instalacje są powszechne na rynku, zapewniają pełną funkcjonalność oraz pozwalają na udział większej liczby wykonawców, bez obniżenia jakości oraz bezpieczeństwa realizacji zamówienia.

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę powyższego warunku.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wyraża zgody zmianę warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie 4:

„Na podstawie Art. 17 PZP o zasadzie równego traktowania i uczciwej konkurencji w którym zawarte jest, że wymaganie materiałów, które są dostępne tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby dostawców, stanowi jej naruszenie oraz biorąc pod uwagę, że parametr napięcia w punkcie mocy maksymalnej jest bezpośrednio powiązany z pracą falownika i że wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowy dobór tych urządzeń, prosimy o dopuszczenie modułu o napięciu MPP równym 44,97V, jednocześnie nie zmieniając innych parametrów”.

Odpowiedź 4:

Zamawiający pozostaje przy maksymalnej wartości napięcia w punkcie MPP w warunkach STC przedstawionej w PFU.

Pytanie 5:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na spełnienie warunku udziału w postępowaniu co najmniej dwa zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 75kWp wraz z magazynem energii o łącznej pojemności 100kWh – każde zamówienie; w tym jedno zamówienie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na

wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych dla montażu kompletu - Instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii i ładowarki do pojazdów elektrycznych.”.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody zmianę warunku udziału w postępowaniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia