Srokowo, 15.12.2022 r.

Nr postępowania: SA.270.9.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie Art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.).

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Przebudowa i rozbudowa hotelu w Ośrodku Edukacji Historyczno – Przyrodniczej „Wilczy Szaniec" Nadleśnictwa Srokowo.

Dotyczy: zapytań przesłanych w dniu 15.12.2022 dotyczących dokumentacji projektowej i SWZ

I. Zapytanie z dnia 15.12.2022 w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym.

Pytanie:
W zawiązku z zamieszczonymi odpowiedziami na pytania i koniecznością ponownego wykonania wycen prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.12.2022 r. W chwili obecnej w związku z końcem roku bardzo długo oczekujemy na otrzymanie wycen.

Odpowiedź: *Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert .*

II. Zapytania z dnia 15.12.2022 w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym.

Pytania:
1. W jakim celu są potrzebne wsporniki ścienne do kolumn jeśli punkt wyżej przewidziane są głośniki do zabudowy sufitowej?.
2. Czy dopuszcza się rozwiązanie bazujące na jednym procesorze sygnałowym o ilości wejść/wyjść 8x8 zamiast dwóch? Funkcjonalnie będzie to identyczne rozwiązanie.

Odpowiedzi:

Ad.1.2. Proszę skalkulować głośniki w zabudowie sufitowej, dopuszcza się rozwiązanie na jednym procesorze .

III. Zapytania z dnia 15.12.2022

Pytania:
Proszę o odpowiedź na pytania
1. W opisie technicznym branży sanitarnej (pkt. 2.3) istnieje zapis o rozbudowie i przebudowie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji technologicznej. Proszę o załączenie dokumentacji technicznej (projektu zagospodarowanie terenu z naniesionymi studniami, rurociągami wraz z profilami).

2. Na etapie składania oferty przetargowej Oferent nie jest w stanie określić ciśnienia wypływu wody z hydrantu. Czy w związku z powyższym należy wycenić zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia instalacji hydrantowej? Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów ww. zestawu.
3. Czy należy wycenić urządzenia sanitarne białego montażu? Jeżeli tak to proszę o podanie rodzajów umywalek, brodzików oraz czy mają być miski wiszące czy kompakty. Brak w opisie w dokumentacji technicznej.
4. W przedmiarze robót (przedmiar pomocniczy) widnieje pozycja z montażem armatury spłukującej miski ustępowe elektroniczne na podczerwień, w dokumentacji technicznej brak opisu. Proszę o informację czy należy wycenić armaturę na podczerwień czy przyciski spłukujące mechaniczne a może miski jako tradycyjne kompakty?
5. Proszę o zamieszczenie rozwinięcia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej instalacji wody oraz wewnętrznej instalacji c.o.
6. W opisie technicznym oraz na załączonej wizualizacji widnieją grzejniki stalowe płytowe, natomiast na rzutach w dokumentacji technicznej dobrane zostały grzejniki żeliwne. Jakie grzejniki należy wycenić? Jeżeli płytowe to proszę o podanie rodzajów i wielkości grzejników płytowych.
7. W łazienkach również dobrano grzejniki żeliwne zamiast łazienkowych. Czy należy wycenić grzejniki żeliwne czy łazienkowe? Jeżeli łazienkowe to proszę o podanie rodzajów i wielkości.
8. W związku z dużymi rozbieżnościami i brakami w dokumentacji technicznej prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedzi:

Ad.1. *Przetarg nie obejmuje zewnętrznych instalacji sanitarnych, obejmuje natomiast prace na zewnątrz budynku niezbędne do jego użytkowania w tym schody jak na projekcie zagospodarowania (1x na gruncie, 2x stalowe pomalowane do R60), kostka brukowa, budynek jest przyłączony do wewnętrznej sieci z oczyszczalnią ścieków.*

Ad.2.3.4.5.6.7. *Wszelkie instalacje należy wykonać i wycenić w oparciu o projekt branży sanitarnej i przedmiar branży sanitarnej etapu I i II z uwzględnieniem opisów i rysunków, grzejniki płytowe kompaktowe, w łazienkach łazienkowe (drabinki). W ofercie wyliczyć instalację p-poż i wewnętrzną hydrantową bez zestawu podnoszenia ciśnienia.*

Ad.8. *Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.*

ZENON PIOTROWICZ Elektronicznie podpisany przez ZENON PIOTROWICZ
Data: 2022.12.15 14:31:31 +01'00'