



Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. S. Wyspiańskiego 2K
tel. +48 74/868 0 180,
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/ZarządDrogPowiatowychKlodzko/SkrytkaESP



Kłodzko, dn. 23.02.2024 r.

ZDP.241.AZ.02-01.2024

nr postępowania **ZDP.241.AZ.02.2024**

nazwa zadania: „**Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3243D Jeleniów - Dańczów**”

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 22.02.2024 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

Prosimy o przekazanie SST na wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P.

AD. 1

Zamawiający udostępni wnioskowane SST.

PYTANIE NR 2

SST D.05.00.00.Nawierzchnie . D.05.03.05. „Warstwa wiążąca i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego” zawiera wymagania zarówno z WT 2 „Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne „ oraz wymagania normy wycofanej PN-S 96025:2000 „ Drogi samochodowe i lotniskowe . Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.”

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej i ścieranej zgodnie z obowiązującymi normami z serii PN-EN ... oraz WT2 :2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe . Wymagania techniczne. ?

AD. 2

Tak, zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej zgodnie z obowiązującymi normami z serii PN-EN ... oraz WT2 :2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.

mgr Maciej Bielas
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Kłodzku

.....
Kierownik Zamawiającego