



PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
NADARZYN SP. Z O.O.

PKN/955/2023

Nadarzyn, 14.06.2023

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
NADARZYN SP. Z O.O.
ul. Graniczna 4 05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739-42-00 fax (22) 739-73-59
REGON 146319317 NIP 534-24-88-237

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Zakład Informatyki Lasów Państwowych
im. Stanisława Kostki Wisińskiego
Sękocin Stary, ul. Leśników 21C
05-090 Raszyn

Dotyczy: odpowiedź na pisma z dnia 05.06.2023 r., otrzymane 06.06.2023 r., w sprawie:

1. Wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej w związku z kolizją z projektowanym budynkiem siedziby Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Sękocinie Starym przy ul. Leśników wraz z zagospodarowaniem terenu” na działce nr 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19. obręb 0018 Sękocin Stary, jedn. ew.: 142106_2 Raszyn.
2. Wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w związku z inwestycją polegającą na budowie siedziby Zakładu Informatyki Lasów Państwowych przy ul. Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu” na działce nr 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19. Obręb 0018 Sękocin Stary, jedn. ew.: 142106_2 Raszyn.
3. Wskazania czynnych hydrantów wraz z określeniem ich wydajności na sieci wodociągowej w związku z inwestycją o nazwie; „Budowa budynku biurowego Zakładu Informatyki Lasów Państwowych przy ul. Leśników wraz z zagospodarowaniem terenu” na działce nr 358/8, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19. Obręb 0018 Sękocin Stary, jedn. ew.: 142106_2 Raszyn.

Odp. na pismo nr 1.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o. o. odnosząc się do w/w pism uprzejmie informuje, że przyłączy wodociągowe do nieruchomości stanowi odcinek łączący sieć wodociągową z zewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Na w/w działkach zlokalizowana jest wewnętrzna instalacja wodociągowa, zarządzana przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które powinno wydać zgodę na przebudowę w związku z zaistniałymi kolizjami.

Odp. na pismo nr 2.

Istniejące przyłączy wodociągowe z wodomierzem ϕ 80 zabezpieczy potrzeby istniejących i projektowanych obiektów na cele socjalno-bytowe jak również do zewnętrznego gaszenia pożarów do 20 dm³/S.



PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
NADARZYN SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp z o.o. nie widzi przeszkód do rozbudowy istniejącej instalacji wodociągowej, której całościowy bilans zaopatrzenia w wodę nie przekroczy 10 m³/d dla celów socjalno-bytowych i 20 dm³/s dla zewnętrznego gaszenia pożarów.

Odp. na pismo nr 3.

Obowiązek badania hydrantów na wewnętrznej instalacji wodociągowej należy do inwestora (Państwowa Gospodarka Leśna Lasy Państwowe) do którego należy się zwracać o aktualne protokoły z badań.

Ponadto informujemy, że projektowane wewnętrzne instalacje wodociągowe powinny być uzgodnione z Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o.

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo Komunalne
Nadarzyn Sp. z o.o.
KIEROWNIK DZIAŁU WODOCIAGÓW I SUW
inż. Piotr Biegański

Otrzymują:

1. adresat

2. Pełnomocnik- Paweł Szumielewicz
ul. Gajowa 3, 32-082 Bolechowice