



Poznań, 30.05.2023 r.

nr postępowania: 1938/AZ/262/2023

do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w przedmiocie: **Modernizacja pomieszczeń Studium Języków Obcych w budynku Collegium Maximum ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ złożonym przez Wykonawcę Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

W związku z tym, że wymiana okien jest poza zakresem niniejszego przetargu, prosimy o informację czy należy wycenić dostawę i montaż rolet okiennych typu screen.

Odpowiedź

Należy wykonać zasilanie do rolet elektrycznych zgodnie z projektem – branża elektryczna rysunek E01. W ofercie nie wyceniać dostawy i montażu rolet okiennych typu screen. To będzie objęte osobnym zleceniem.

Pytanie nr 2

Dostawca poprzez Wykonawcę systemu okablowania strukturalnego powinien zapewnić min. 25 letnią gwarancję producenta systemu tj. na wszystkie podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na system miedziany i światłowodowy powinna być udzielana na system, jako całość. 25-letnia gwarancja powinna być standardowym elementem w ofercie producenta, nie może być oferowana „specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawcę, dostawcę, dystrybutora, a nawet przez producenta. Natomiast w SIWZ Zamawiający zapisał wymagany okres gwarancji i rękojmi od 24 do 60 miesięcy na roboty budowlane i instalacyjne. Proszę o jednoznaczne określenie okresu gwarancji.

Odpowiedź

Na roboty budowlano-instalacyjne jest wymagana gwarancja i rękojmia od 24 do 60 miesięcy z **wyłączeniem okablowania strukturalnego**. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu aktualnie stopniowo wymienia stare sieci i układa nowe sieci w standardzie systemu okablowania strukturalnego, który ma zapewnić min. 25 letnią gwarancję producenta systemu tj. na wszystkie podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego. Docelowo w tym standardzie planowana jest sieć w całym budynku. **Gwarancja systemu okablowania strukturalnego na min. 25 lat jest warunkiem brzegowym.**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający zmienia treść SWZ, poprzez którą Wykonawca nie wycenia dostawy i montażu pochylni dla niepełnosprawnych przedstawionym na rysunku A06.

Odpowiedź Zamawiającego należy uwzględnić w składanych ofertach. Powyższe informacje otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SWZ. Powyższa informacja została zamieszczona na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan W pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

mgr inż. Roman Kotodziejczyk