


- Uwagi:
1. Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.ZA z zaworem MAG-3 - 22 m.
 2. Maksymalna długość przewodu YDY 4x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.ZA z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
 3. Dostępne średnice zaworów MAG-3: DN50
 4. Maksymalna ilość detektorów - 2.
 5. Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.
 6. Schemat połączeń elektrycznych dostępny w biuletynie *Info-gazex P ...* na stronie www.gazex.pl.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/1/22 Andrzej Szajdziński			
INWESTOR:	POWIAT NOWOTOMYSKI STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 64-300 NOWY TOMYŚL		
NAZWA: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZADANIA: BUDYNKU PODGŁIK WRAZ Z ROZBUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ADRES: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 42 dz. nr 1861 jedn. ewid. 3010504_4 Miasto Nowy Tomyśl obr. ew. 0001 Nowy Tomyśl			
Projektant:	mgr inż. K. KUCHARSKA	Specjalność:	Nr uprawnień:
Opracowanie:	mgr inż. G. SZULC	Instalacje	GT-4388/19277
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT DETEKCJI GAZU		NR RYS. S-16	
BRAKZA: SANITARNA	FAZA: PT	SKALA: 1:100	DATA: IX 2021
			str.