












BUDYNEK PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICZYCH
WAPOWCE I KORYTNIKI

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU	
NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA
1.1	WIATROŁAP
1.2	POCZEKALNIA
1.3	BIURO KANCELARII 1
1.4	POM.GOSPODARCZE
1.5	BIURO KANCELARII 2
1.6	POM.GOSPODARCZE
1.7	POKÓJ SOCJALNY
1.8	TOALETA



Wykaz elementów instalacji elektrycznej	
Rysunek	Nazwa
 A	Oprawa natynkowa ze źródłem światła LED o mocy 22W, 4000K, IP66 np. plafoniera LED DIANA 22W
 B	Kinkiet wewnętrzny LED o mocy 10W, 3000K, IP44 np. VIP IP44 LED
 C	Oprawa ze źródłem światła LED o mocy 27W, 2x3000K, np. PARABOLIC LED 600x600, 277W
 D	Oprawa ze źródłem światła LED o mocy 31W, 3000K, np. SUN LED HE 595x595 IP44, 31W
 E	Oprawa ze źródłem światła LED o mocy 27W, 3000K, np. FUZO LED MPRM, 420 x 420mm, 21W
 F	Oprawa ze źródłem światła LED o mocy 27W, 3000K, np. CIRCLE LED, G/K 27W
 So	Oprawa awaryjna SO (soczewka do stref otwartych), 3W A, 3h, MT, LED 3W, montaż sufitowy
 So	Oprawa awaryjna jednozadaniowa z piktogramem LED 1,2 W IP 22, II klasa ochrony, czas pracy 1h, przycisk test, montowana nawierzchniowo na wysok. min. 2m, piktogram "Drzwi ewakuacyjne"
 PWP	Przeciwpowozowy wyłącznik prądu
 RG	Rozdzielnica RG

RZUT PARTERU 1: 100

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE "KONTUR" Bogusław Majchrowicz 37-741 KRASICZYN 100			
Temat: "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku użytkowego o funkcji administracyjno-biurowej, wolnostojącego w całości podpiwniczonego na budynek podwójnej kancelarii leśniczych na części działki numer ewidencyjny 755/1, obr.0015 Wapowce"			
Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn 37-700 Przemyśl, ul. 29 Listopada 12			
Lokalizacja: działka nr 755 /1 obr. 0015 Wapowce			
Nazwa rysunku: Rzut parteru - instalacje elektr.; oświetlenie			Skala: 1:100
Branża: Elektryczna			Nr. rys. 2
Autorzy projektu:		Nr uprawnień	Data opracowania
mgr inż. Bogusław Majchrowicz		PDK/0100/PWOE/06	październik 2022 r.
Sprawdził:		PDK/0039/PWOE/16	październik 2022 r.
mgr inż. Marcin Wiczorek			