

Pruszcz Gdański, 14 marca 2019 r.

Znak DL/AK/2019

**Dotyczy: Budowa instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i nr 6 w Elektrociepłowni w Elblągu**

**Znak sprawy: ZP/EKO/141/2018/AK**

**Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2018/S 228-522628 z dnia 27.11.2018r.**

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., zwaną dalej „Zamawiającym” pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, ENERGA Wytwarzanie SA, działając w imieniu Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.):

#### Pytanie 308

Podstawa PFU, VII.3.4., „Parametr niedyspoczynności wspólny dla Instalacji IOS i SCR powyżej 300 h w dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym.”

Natomiast we wzorze Umowy, pkt.8.3.4 jest zapis:

„Niedyspoczynność (zgodnie z zapisami PFU) – 730 h/a”

Prosimy o uszczegółowienie zapisu.

#### Odpowiedź

Zamawiający koryguje poprzednią odpowiedź. Zamawiający zmienia zapis PFU VII.3.4 punkt 4 następująco:

4. Wykonawca zagwarantuje, że nie zostanie przekroczony parametr niedyspoczynności wspólny dla Instalacji IOS i SCR powyżej 730 h w dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu  
ds. przetargów

*Kołodziejska-Łojko*  
Agnieszka Kołodziejska-Łojko