



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przemyśl, 06 kwietnia 2020r.

Sygn. akt ZP.271.2.4.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: ZP.271.2.4.2020 - Zaprojektowanie, dostawa i montaż kotłów na ekogroszek do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)”

W odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonego postępowania pod nazwą „Zaprojektowanie, dostawa i montaż kotłów na ekogroszek do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)”, przekazuję odpowiedzi jak niżej:

Pytanie Nr 1. W przypadku montowanych instalacji prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie podwójnego gniazda elektrycznego z uziemieniem zgodnego z obowiązującą normą w miejsce posadowienia kotła jest w gestii Beneficjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Doprowadzenie do pomieszczenia montażu kotła instalacji elektrycznej, dostawa i montaż odpowiednio zabezpieczonego podwójnego gniazda elektrycznego leży to po stronie użytkownika (Beneficjenta).

Pytanie Nr 2. Czy zakup modułu WLAN wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w moduły sterowania przez Internet mają być wyposażone wszystkie kotły typu premium. Kotły standard mają mieć możliwość podłączenia takiego modułu.

Pytanie Nr 3. Czy Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga wykonania systemu monitorowania instalacji? Jeżeli tak proszę o potwierdzenie, że w gestii Beneficjenta jest zapewnienie stałego dostępu do Internetu. Należy zwrócić uwagę na to, iż w pomieszczeniu kotłowni, piwnicy najczęściej sygnał Internetu jest zbyt słaby, aby prawidłowo działał system – bardzo proszę o informację, co należy zrobić w sytuacji, gdy Beneficjent nie zapewni stałego łącza.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje że dostawa i montaż modułów komunikacji internetowej wymagana jest wyłącznie dla kotłów typu premium. W kotłach standard sterowniki mają mieć możliwość podłączenia takiego modułu.

Zapewnienie i utrzymanie łącza internetowego wraz z niezbędnym osprzętem leży po stronie użytkownika. Podłączenie i konfiguracja kotła leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie Nr 4. Czy wykonawca musi założyć odrębny licznik ciepła, czy wystarczy sterownik, który pokazuje informację o ilości wytworzonego/zużytego ciepła?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga montażu liczników ciepła, ponieważ rozliczenie efektu

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.

ekologicznego odbywa się na innych zasadach i nie jest oparte o wskazania dotyczące ilości wyprodukowanego ciepła.

Pytanie Nr 5. *Czy dostawa i montaż termostatu pokojowego wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że sterowniki pokojowe będą obligatoryjnie montowane wraz z kotłami typu premium, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ - Załącznik nr 10 – Opis techniczny przedmiotu zamówienia. Standardem jest montaż sterownika w wersji bezprzewodowej. Wykonawca założy w ofercie wykonanie 10% sterowników w wersji przewodowej. Kotły typu standard mają mieć możliwość współpracy ze sterownikiem pokojowym.

Pytanie Nr 6. *Kto będzie ponosił koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika z powodu nieprzestrzegania warunków eksploatacji instalacji zg. z instrukcją obsługi systemu i/lub warunków kart gwarancyjnych poszczególnych zamontowanych urządzeń, czy to w sytuacji zadziałania siły wyższej np. przepięcia instalacji.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji w szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika (Beneficjenta) z powodu nieprzestrzegania warunków eksploatacji instalacji zgodnie z instrukcją obsługi systemu i/lub warunków kart gwarancyjnych poszczególnych zamontowanych urządzeń, czy to w sytuacji zadziałania siły wyższej np. przepięcia instalacji ponosić będzie użytkownik. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że wezwanie serwisu było bezpodstawne. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z czynności serwisowych oraz dokumentacji fotograficznej. Czynności serwisowe powinny być prowadzone w obecności mieszkańca lub osoby przez niego upoważnionej. Mieszkaniec ma obowiązek potwierdzić wykonanie usługi serwisowej poprzez podpisanie protokołu.

Pytanie Nr 7. *Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający przedstawi Wykonawcy nowy adres montażu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu?*

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku rezygnacji użytkownika z udziału w Projekcie Zamawiający nie przewiduje wskazania w zastępstwie innego użytkownika. Zamawiający przypomina, że zmiany postanowień umowy zostały opisane w § 13 ust. 8 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.

Pytanie Nr 8. *Po czyjej stronie (wykonawcy/użytkownika) leży dostosowanie komina do obowiązujących wymagań?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostosowanie komina do obowiązujących wymagań leży po stronie użytkownika.

Pytanie Nr 9. *Czy w ramach zamówienia do obowiązku wykonawcy wchodzi dostawa i montaż pompy do c.w.u., czy tylko wpięcie się w instalację c.o.?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dostawa i montaż pompy ładującej zasobnik ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą hydrauliczną i niezbędnym osprzętem leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca montuje pompy do zasobników, które będą dostarczone w ramach projektu.

Pytanie Nr 10. *Czy wymagane są przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji? Jeśli tak to, co jaki okres?*

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca będzie wykonywał przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w karcie gwarancyjnej urządzenia. Jeżeli producent nie będzie wymagał wykonania okresowych przeglądów gwarancyjnych to wykonawca ma obowiązek wykonać dwa przeglądy gwarancyjne po 3 i 5 roku użytkowania kotła.

Pytanie Nr 11. Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż wkładu kominowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres prac nie wchodzi dostawa wkładu kominowego.

Pytanie Nr 12. Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż modułu komunikacji internetowej umożliwiającego zdalny dostęp do parametrów kotła, w tym informacji o ilości wytworzonego ciepła przez kocioł?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje że dostawa i montaż modułów komunikacji internetowej wymagana jest wyłącznie dla kotłów typu premium. W kotłach standard sterowniki mają mieć możliwość podłączenia takiego modułu.

Pytanie Nr 13. Czy w zakres prac wykonawcy dot. instalacji kotła na biomasę wchodzi dostawa i montaż dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami mieszającymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia dotyczy kotłów na ekogroszek. Kotły typu standard mają być wyposażone w sterowniki umożliwiające sterowanie jednym obiegiem bezpośrednim i jednym obiegiem ciepłej wody użytkowej oraz dodatkowo mają mieć możliwość współpracy z dodatkowymi modułami do sterowania obiegami grzewczymi z zaworem mieszającym. W kotłach typu premium sterowniki mają posiadać w standardzie sterowanie dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem, sterowanie jednym obiegiem bezpośrednim i obiegiem ciepłej wody użytkowej.

Pytanie Nr 14. Czy w zakres prac wykonawcy wchodzi dostawa i montaż zabezpieczenia ciśnieniowego instalacji poprzez montaż naczynia przelewowego wraz z orurowaniem – w przypadku instalacji otwartych - i naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczeństwa w przypadku instalacji zamkniętych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Koszty wykonania prawidłowego otwarcia lub zamknięcia układu pokrywa we własnym zakresie mieszkaniac.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. ZP a/a

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.