



UWAGI:  
1) ZE SŁUPA R57-1/L1/6 WYPROWADZIĆ KABEL YKY 3X2,5 mm2 ZE ŻŁACZA SŁUPOWEGO DO ZASILANIA REKLAMY PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO MZK;  
2) NA SŁUPIE NR: R-57-1/L2/17; R-57-1/L2/18; NALEŻY ZAMONTOWAĆ FABRYCZNE UCHWYT PRZYSTOSOWANY DO MONTAŻU KABLA Z GNIAZDEM "WIELAND RST2013" - NR KATALOGOWY 99.518.0000.7  
3) NA SŁUPIE NR R-57-1/L2/18 ZAMONTOWAĆ CZUJNIK SMOGU



#### UWAGA:

- kabel układać w wykopie razem z bednarką FeZn 25x4
- zastosować rurę ochronną DVK fi 75
- przy przejściu przez drogę stosować rurę ochronną SRS 110



NIP: 511 005 08 64 REGON: 003291892		
Zadanie	Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze	
Inwestor	Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie	Stadium Projekt Wykonawczy
Temat	SCHAEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA - SZAFKA OŚWIETLENIOWA R-57-1	Data 08/2020
Projektant br. elektryczna	mgr inż. ROBERT GRABOWICZ	nr. upr. DOS/0389 PBE/18
Podpis:		Rys. nr E-04