



SZP-ET/103/2021

Złotów, dni 07.05.2021r.

## Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr 6/ZP/2021

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 6/ZP/2021, którego przedmiotem jest: „Dostawa agregatów prądotwórczych”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:

### Pytanie nr 1

W wymaganiach na agregaty prądotwórcze podane jest aby producent agregatu, producent silnika oraz producent prądnicy byli z krajów UE. Jest to niezgodne z zasadą zachowania konkurencyjności w zamówieniach publicznych. Taki zapis nie określa wymagań technicznych dla urzędzeń, a ogranicza możliwość złożenia korzystnej oferty.

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych Zamawiający powinien określić minimalne wymagania techniczne, a jeżeli podaje jakichś producentów powinien dopuścić możliwość złożenia oferty równoważnej.

Prosimy o usunięcie tego wymagania i określenia jakie są minimalne parametry techniczne jakie mają spełnić agregaty, silniki i prądnice.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia zapisów SWZ.

### Pytanie nr 2

Proszę o zgodę na akceptację agregatu dla Część B. Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Pieciewie Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie, Pieciewo 26, 77-416 Tarnówka o mocy 60 kVA PRP wyposażonym w 3 cylindrowy silnik Perkins.

Silnik charakteryzuje się bardzo dobrym wykonaniem i niezawodnością oraz długowiecznością.

Układ 3 cylindrowy silnika jest równoważny do 4 cylindrowego, nie ma żadnych przesłanek technicznych skłaniających ograniczających dopuszczenie takiej renomowanej jednostki jak silnik Perkins

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie wymaga.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  
Marcin Druszczyk

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona internetowa, <https://platformazakupowa.pl/ocenie/manage/offers/publication/419082>)

2. a/a

Sporządził: Jakub Sztekel – Dział Techniczno-Administracyjny,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: [przetargi@szpital.zlotow.pl](mailto:przetargi@szpital.zlotow.pl)