



GZGK!M.2213-3/21.DZ

Wągrowiec, 31 maja 2021 r.

Projektant:

Tadeusz Przybył
Pracownia Usługowo –
Projektowa
Ul. Reja 24
62-100 Wągrowiec

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

- W związku z zawarciem umowy Nr 22/GZGK!M/2021 na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica”, wydając następujące warunki rozbudowy sieci wodociągowej:
- I. Lokalizacja wodociągu: Kamienica dz. o nr ewid. 78/12, 80/3 i 78/7 lub 82/19 obręb Kamienica.
 - II. Miejsce połączenia z istniejącą siecią wodociągową i jej parametry techniczne: sieć wodociągowa Ø 80 w dz. o numerze ewidencyjnym 78/7 lub 82/19 obręb Kamienica, przy granicy z działką 78/12 obręb Kamienica.
 - III. Parametry techniczne rozbudowywanej sieci wodociągowej:
 1. Średnica sieci wodociągowej zgodna z poborem wody, jednak nie mniejsza niż 110 mm.
 2. Materiały: rury z tworzyw sztucznych PN10 PE, kształtki i armatura żeliwna PN10 powlekana.
 3. Hydranty nadziemne rozmieszczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami p-poz.
 - IV. Pozostałe szczegóły techniczne będą uzgadniane pomiędzy Projektantem a Inwestorem, z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.), przestrzegając zasad wiedzy technicznej i rozwiązań technicznych istniejących urządzeń wodociągowych.

DYREKTOR

mgr inż. Agnieszka Ciemachowska