

Grudziądz, dnia 28.07.2023 r.

ZDM.ZP.261.2.11.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa ulicy Tatrzańskiej**”

II Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

4. Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt techniczny – odwodnienie dróg) pkt. przewody: „Projektuje się kanały grawitacyjne z rur PVC-U o ściankach litych i sztywności obwodowej klasy SN8 łączonych na kielichy z typową uszczelką gumową, o średnicach $\varnothing 200$, $\varnothing 315$, $\varnothing 400$, $\varnothing 500$. Połączenia rur należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur. Rurociągi tłoczne (od przepompowni wód opadowych do studni rozprężnej D3.R) z rur ciśnieniowych PE100, PN10 SRD17 łączonych przez zgrzewanie doczołowo.” Na PZT oraz profilu brak informacji o kanalizacji tłocznej. Ponadto, zgodnie z zestawieniem studni oraz kolektorów zaprojektowano kolektor o średnicy 315 mm oraz 400 mm, brak informacji o kolektorze 500 mm. Mając na uwadze powyższe, prosimy wyjaśnienie czy niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie kanalizacji tłocznej oraz o podanie średnic projektowanej kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania rurociągow tłocznych. Zamawiający załączy prawidłowy projekt techniczny odwodnienia dróg.

5. Prosimy o wskazanie wymaganego okresu pielęgnacji dla projektowanych trawników

Odpowiedź:

Gwarancja na zieleń wynosi 1 pełny sezon wegetacyjny.

Z-ca Dyrektora
/-/ Jarosław Murgała

Opr. Łukasz Kaczmarek / Agnieszka Sudziarska