

Mazurskie Centrum Zdrowia
Szpital Powiatowy w Węgorzewie
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. 3 Maja 17
11-600 Węgorzewo
tel (87) 427 32 52
fax (87) 427 32 52 wew. 210

Węgorzewo, dn. 28.05.2021 r.

Dotyczy: *Termomodernizacja obiektu szpitala*
Nr Sprawy: MCZ/TPter/2021

Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie informuje, iż dnia 28.05.2021 r., za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, wpłynęło zapytanie w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przedmiot zamówienia: Termomodernizacja obiektu szpitala.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019, ze zm.) zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących ww. postępowania oraz odpowiedzi:

W związku z udzieleniem odpowiedzi w dniu 28.05.2021r. (pytania nr 5) proszę o podanie producenta i typu pompy ciepła, której opis znajduje się w wymaganiach PFU. Podane w PFU wymagania dla gruntowych pomp ciepła:

- Minimum 120 kW mocy grzewczej w jednej pompie ciepła;
- COP – w punkcie B5/W45wg EN 14511 Min 4,2;
- Max temperatura na zasilaniu Min. 58°C;
- Poziom mocy akustycznej mniejszy lub równy 70 dB;
- Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1m (wewnątrz) mniejszy lub równy 55 dB;
- COP – BOSTER połączenie funkcji ekonomizera i osuszacza zapewniające bezpieczeństwo sprężarki oraz pracę obiegu chłodniczego przy niższych temperaturach są bardzo trudne do jednoczesnego spełnienia, a Zamawiający nie wyraził zgody na zastosowanie proponowanego przez nas rozwiązania. Proszę też o podanie przynajmniej jednego innego producenta pomp ciepła, który ma analogiczne pompy ciepła, zgodne z wymaganiami określonymi w PFU, a które będzie można równoważnie zastosować w niniejszym postępowaniu przetargowym. Powyższy wniosek wynika z faktu, iż chcemy złożyć ofertę zgodną z wymaganiami zawartymi w PFU, a według naszej wiedzy brak jest na rynku dostępnych produktów spełniających wszystkie wymagania określone w PFU.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający wymaga pomp ciepła zgodnie z zapisami PFU. Oczekiwany rodzaj pomp ciepła jest dostępny na rynku.

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr Katarzyna Kopiczko