

Oleszyce, dnia 17.12.2024 r.

**Zamawiający**

**Gmina Oleszyce**

**ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce,**

**NIP:793-15-03-534, REGON: 650 900 619**

**tel.: 16 631 50 10, faks: 16 631 56 36, email: sekretariat@oleszyce.pl**

**Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): BGP.271.9.2024**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Numerem: **2024/BZP 00634113 z dnia 05.12.2024 r.**

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 1**

Dotyczy postępowania: „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce”

**Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027 - nabór FEPK.02.06-IZ.00-0056/23.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

**W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

**Pytanie Wykonawcy:**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z pompowniami wody (bez zbiorników wody uzdatnionej) tj.:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z 2 pompowniami wody o łącznej długości 13602m i wartości 4.289.998,92 zł
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z 2 pompowniami wody o łącznej długości 15262m i wartości 3.684.931,18 zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

**Zamawiający dopuszcza** spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z pompowniami wody **bez zbiorników wody uzdatnionej**. Zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną zbiornik wody uzdatnionej ma być dodatkowym

magazynem do istniejącej już infrastruktury stacji uzdatniania wody, co przekłada się na technologię wykonania podobną jak przy zbiornikach wody wbudowywanych w przepompowniach.

**UWAGA:**

**Zamawiający zgodnie z zapisem treści SWZ rozdział III pkt. 10 zaleca wykonanie wizji lokalnej w celu właściwego szacowania wartości zamówienia, którą należy dokonać w oparciu o dokumentację projektowo-techniczną. .**

Wyk. J.W.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Oleszyce**