



Zakład Kominiarski  
Paweł Truszkowski

65-1594 Zielona Góra ul. A. Krzywoń 1/9  
Tel. kom. 889422230  
NIP 929-170-20-06



ZRZESZONY W KRAJOWEJ IZBIE KOMINIARZY

6.05.2024 dnia 30.04.2024

### OPINIA Nr 28/ 04 /24

Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO – KOMINIARSKICH  
w Zielona Góra przy ul. 1-go Maja nr 19 m 1A

Należący do : Miasto Zielona Góra, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Zjednoczenia 110 ,  
65-120 Zielona Góra.

sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Paweł Truszkowski w celu:

- wskazania miejsca na podłączenie,
- ustalenia prawidłowości podłączenia,

#### W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Kominy ) nr VI Przewody 1 i 3 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają wymogom nw. przepisów i mogą być przeznaczone do podłączenia wentylacji wywiewnej i kotła C.O gaz z zamkniętą komorą spalania

A) komin nr VI przewód nr 1 istniejąca wentylacja pomieszczenia Kuchni .

B) komin nr VI przewód nr 3 odłączyć piec kaflowy i podłączyć kotła C.O gaz z zamkniętą komorą spalania , wyprowadzić przewodem koncentrycznym uwzględniając podwyższenie wkładu od kominka z lokalu nr 3

2. Urządzenia \_\_\_\_\_ podłączone jest (są)  
prawidłowo – nieprawidłowo \*

Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą ustawę o Prawie Budowlanym, Ustawę o Ochronie Przeciwpożarowej oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię wykonano w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla : \_\_\_\_\_  
i Zakład Kominiarski

**UWAGI :** Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

\* Niepotrzebne skreślić

Zleceniodawca:



MISTRZ KOMINIARSKI  
~~Opiniiodawca~~  
ul. Anieli Krzywoń 1/9  
65-534 Zielona Góra  
tel. 889 422 230, Nr upr. 782

1-go Maja

Wejście do  
budynku

Wejście do  
budynku

