

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Mrocza, dnia 15.05.2023 r.

L. Dz.: RI.271.3.3.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji. Art. 275 ust. 1 Pzp) na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza”

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza udziela odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.):

Pytania i wnioski do Zamawiającego:

1. Prosimy o podanie producentów, którzy spełniają wymagania podane w specyfikacji warunków zamówienia odnoszące się do samochodu serwisowego do technicznej obsługi systemu kanalizacyjnego.
2. Czy zamawiający uzna za równoważne zakup samochodu serwisowego do technicznej obsługi systemu kanalizacyjnego, którego dane techniczne załączono do niniejszego pisma (wersja podstawowa pojazdu UniCom)
3. Prosimy o zaznaczenie na projekcie zagospodarowania terenu odcinka kanalizacji sanitarnej do realizacji na działkach nr 93, 56/9 oraz 105 położonych w obrębie Białowieża oraz dołączenie profili podłużnych ww. trasy. Załączona dokumentacja nie wyjaśnia kwestii jaką część przewidziano do realizacji.
4. Prosimy o podanie sumarycznej długości przyłączy kanalizacji sanitarnej dn160.
5. Prosimy o wskazanie na jakiej działce 93 czy 56/9 obręb Białowieża znajduje się przepompownia ścieków, którą przewidziano do przebudowy.
6. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania decyzji, uzgodnień obejmujących przedmiotowe zamówienie.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający opisał dane samochodu serwisowego w sposób precyzyjny i jednoznaczny, w związku z tym, nie może podać danych producentów. Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż na rynku znajduje się minimum trzech producentów, którzy w swojej ofercie posiadają samochód spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego.

Ad. 2. Zamawiający podał szczegółowe dane samochodu serwisowego do technicznej obsługi systemu kanalizacyjnego w dokumentach zamówienia.

Ad. 3. W załączeniu rysunki.

Ad. 4. Zgodnie z załączonymi przedmiarami sumaryczna długość przyłączy do wykonania wynosi ok. 960m.

Ad. 5. Na działce 56/9 w Białowieży znajduje się przepompownia ścieków, która zostanie przebudowana. W ramach przebudowy w sąsiedztwie istniejącej przepompowni zostanie posadowiony zbiornik i uzbrojony w moduł tłoczni ścieków. W ramach przebudowy planuje się montaż armatury odcinającej (zasuwy nożowe) na przewodach grawitacyjnych i ciśnieniowych umożliwiającą przekierowanie ścieków na poszczególne obiekty. Na działce 93 w Białowieży znajduje się przepompownia ścieków, na terenie obiektu nie ingerujemy w układ przepompowni ale dokonujemy spięcia wykonanego odcinka kanalizacji ciśnieniowej PEØ160 z istniejącym przewodem PEØ110 oraz dokonujemy wpięcia istniejącej przepompowni w wykonany odcinek PEØ160.

Ad. 6. W załączeniu do odpowiedzi, Zamawiający załączył decyzje i uzgodnienia dotyczące postępowania.

Z up. BURMISTRZA
MIASTA i GMINY MRGOCZA

mgr inż. Krzysztof Piasek
Kierownik Referatu Inżynierii
i Gospodarki Przemysłowej

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a