



CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice
☎ 32 357 08 00

NZ.3302.22.2021/ZP-315

Katowice, dnia 19.07.2021r.

ZAPYTANIE do SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.: „**Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 w Katowicach**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 tj.) w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie:

Zwracam się o odpowiedź:

- 1) Zamawiający w pozycji przedmiaru 3.5 chce Dostawy i montażu zestawu szybowego odpornego na uderzenia w oknie O1. W opisie technicznym Zamawiający zawarł: „...wymianę stłuczonej tafli szkła w oknie (należy zastosować szkło o parametrach identycznych z istniejącym)”. Prosimy o podanie parametrów technicznych szkła w oknie O1 oraz prosimy o odpowiedź czy okno O1 jest PCV, aluminiowe czy drewniane?
- 2) Prosimy o podanie grubości zespolenia - nie wiemy czy to szyba 1-komorowa czy 2-komorowa? rodzaj zespolenia - dokładny rodzaj wszystkich szyb w zespoleniu? czy wszystkie listwy przyszybowe są na miejscu i czy nie są uszkodzone ? Dotyczy pozycji 3.5 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Szkło w oknie sali gimnastycznej:

- okno PCV,
- należy przewidzieć wymianę zestawu szybowego na zestaw 3-szybowy, 1- komorowy,
- od wewnątrz - szyba bezpieczna, klejona VSG ESG (2 szyby, klejone folią)
- na zewnątrz szkło „float”.
- listwy przyszybowe – do wymiany.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Z up. Dyrektora CUW

Adelajda Bella