

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny generatora ClO₂ Prox II 2000g/h – SUW Siedlice, generatora ClO₂ Prox II 500g/h – SUW Kłodawa, generatora ClO₂ Prox II 500g/h – SUW Centralny i urządzeń do pomiaru ClO₂ zintegrowanych z generatorami ClO₂ wraz z wymianą wyeksploatowanych elementów w urządzeniach.

Termin realizacji do 30.11.2024 r.

Warunki wykonania usługi:

1. Czynności przeglądu i serwisu obejmują:

- wymiana kompletnych głowic dozujących,
- wymiana membran we wszystkich pompach dozujących,
- wymiana zaworów wtryskowych reaktora,
- wymiana wężyków dozujących,
- sprawdzenie stanu reaktora,
- kontrola czujników przepływu,
- kontrola linii ssawnych chemikaliów,
- kalibracja pompy dozującej dwutlenek chloru,
- regulacja dawki,
- uruchomienie dozowania,
- sporządzenie pisemnego raportu dla użytkownika.

Przegląd układu pomiarowego ClO₂:

- wymiana kapturka membrany
- wymiana elektrolitu.

2. Wykonawca serwisu w okresie 12 miesięcy od daty serwisu, oferuje realizację serwisu bieżącego tj. usuwanie awarii na wezwanie gdzie:

- koszt części zamiennych - po akceptacji zamawiającego,
- dojazd na miejsce
- dzień pracy serwisu

3. Wykonawca zobowiązany jest stosować do wymiany wyłącznie części oryginalnych producenta dla danego typu generatora. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników.

4. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić przez producenta dokument potwierdzający uprawnienia do serwisu danego typu generatora.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na kompletny przedmiot zamówienia na okres 6 miesięcy od dnia odbioru potwierdzonego protokołem odbioru bez wad istotnych.