

Rogoźnik, 21.08.2019 r.

WDM-ZP.272.16.2019

- Uczestnicy postępowania -

Dotyczy: zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej 4708 S – ul. Czesława Miłosza w Będzinie- etap II”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy

• **z dnia 20.08.2019 r.:**

Pytanie 1: W związku z postępowaniem przetargowym pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej 4708 S - ul. Czesława Miłosza w Będzinie - etap II" zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie, w której pozycji kosztorysowej należy skalkulować niżej wymienione elementy robót: m-ż ograniczników przepięć - brak pozycji; m-ż wysięgników - brak pozycji, m-ż izolatorów - brak pozycji.

Dodatkowo proszę o wskazanie typu i parametrów opraw oświetleniowych oraz o informację jakie mają być przyłącza 3-faz. czy 1-faz. oraz podanie ilości.

Odpowiedź 1: W odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej 4708 S - ul. Czesława Miłosza w Będzinie - etap II":

- Montaż ograniczników przepięć, wysięgników, izolatorów należy wycenić wg. pozycji 1.2.5
- Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nN, poprzecznik narożny lub krańcowy

- Należy skalkulować typowe oprawy do lamp sodowych o mocy 100 - 150 W wykonanych w 2 klasie ochronności montowane na wysięgniku oraz budowę przyłączy 3 fazowych.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

1. W załączniku nr 6 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” do ust. 6 dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu: „opis techniczny (branża elektroenergetyczna)” oraz pkt 10) w następującym brzmieniu: „warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej”.

Kopia a/a

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE
DYREKTOR
mgr Cezary Garczarczyk