

UWAGI:

1. Rzędne wysokościowe proj.uzbrojenia należy dopasować do istn. rzędnej terenu.
2. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić lokalizację oraz rzędne wysokościowe miejsc włączeń w istniejące rurociągi
3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy przed przystąpieniem do robót dokonać odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych
4. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy, przy udziale projektanta, zaktualizowac projekt do rzędnych rzeczywistych.
5. Nad przewodem w odległości 0,4m od wierzchu rury ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopionym drutem.
6. Rurociąg ssący wykonać z ruru PE100 PN10 SDR17 o średnicy: Ø110x6,6mm

Jednostka projektująca format:
PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT
Pracownia Projektowa "HYDROMONT" Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

Inwestor:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA W PŁOCKU
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA:	SANITARNA		
	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Podpis	
PROJEKTANT:	mgr inż. Maria Nowak 4389		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jarosław Moderacki We-8901		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Cezary Dąbkowicz		
Data: 08.2016 r.	Nr rys. PW_IS_T1a_03	Skala 1:100	

Przedmiot:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
Dostosowanie budynku D6 „Mrowiska" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, sieciowej instalacji SSP, przebudowy instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Nazwa rys.:
Profil podłużny rurociągu p-poż Ø110PE zasilającego zestaw hydroforowy