















LEGENDA:

-  - OBSZAR OBJĘTY PRZEBUDOWĄ
-  - GRANICA STREF POŻAROWYCH - EI 240
-  - PAS PIONOWY NA GRANICY STREFY EI60 2,0M
-  - WYDZIELENIA POŻAROWE - EI 120
-  - WYDZIELENIA POŻAROWE EI 60
-  - OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH - EI 60
-  - DOJŚCIA EWAKUACYJNE
-  - PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE
-  - WYJŚCIE EWAKUACYJNE Z BUDYNKU
-  - PRZEJŚCIE DO ODRĘBNEJ STREFY POŻAROWEJ
-  - HYDRANTY DN 25 ISTNIEJĄCE
-  - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  EI120 - ODPORNOŚĆ OGNIOWA ZAMKNIĘĆ:

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy



Investycja: PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU I I PIĘTRA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM W
RAMACH DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH
POZNAŃ 61-875, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16

temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ W TRYBIE:
- § 2 rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami),
- § 1 ust. 2 rozp. z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719).

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU / RZUT PIWNICY

Opracował: mgr inż. Kazimierz Miedziński
Rzecznik budowlany
Lista rzeczozn. bud. woj. poz. upr. nr 46/93
Uprawnienia budowlane
w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej nr 147/65

Nr rys.
02

Skala:
1:100

Pracował:  RZECZOSZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWYCH
inż. Jacek Podyma Nr upr. 656/2016

Grudzień
2021
Wydanie 3