

Bydgoszcz, 12.11.2025 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Przebudowa sieci niskoparametrowej na sieć wysokoparametrową w ramach projektu nr FENX.02.01.-IW.01-0014/24 – Termomodernizacja sieci ciepłowniczej, likwidacja węzłów grupowych wraz z budową nowych węzłów indywidualnych na terenie miast Koronowo, Nakło nad Notecią, Solec Kujawski, znak sprawy: 2025-OJS196-00670938

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 12.11.2025 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie
Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Czy zamawiający przewiduje możliwość pozostawienia i замуrowania odcinków tradycyjnej sieci kanałowej wskazanej do demontażu w miejscach, gdzie nie pokrywa się ona z zaprojektowanym ciepłociągami? Dotyczy to zakresu w Koronowie, Solcu i Nakle.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwości pozostawienia w gruncie sieci wskazanej do demontażu.

Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Agata Budzyńska