



znak: D25C/252/N/12-28rj/23

Wejherowo, dnia 13.07.2023 r.

D.25C/250/ 510 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „Modernizacja instalacji elektrycznej w Centrum Medycznym Smoluchowskiego w Gdańsku” znak: D25C/252/N/12-28rj/23**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

W związku z prowadzonym postępowaniem oraz odpowiedziami Zamawiającego z dnia 11.07.2023r. prosimy o doprecyzowanie opisu w zakresie: W odpowiedzi na pytanie 1. Zamawiający powołuje się na operat p.poż, który nie był załączony do dokumentów postępowania. Prosimy o załączenie tego dokumentu do postępowania i precyzyjne opisanie, które z elementów infrastruktury obiektu należy zmodernizować w ramach zadania zgodnie z wymaganiami operatu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W udzielonej odpowiedzi Zamawiający wskazał, że rozdzielnicę RGR należy zmodernizować tak aby w trakcie pożaru mogły pracować urządzenia zawarte w operacie p.poż (windy ewakuacyjne, oddymianie i wentylacja szybów, oświetlenie). Należy nadmienić, że montaż systemów zapobiegające zadymianiu szybów windowych jak i klatek schodowych oraz wymiana wind wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie są przedmiotem niniejszego postępowania. W załączeniu analiza stanu ochrony pożarowej oraz ekspertyza.

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

**KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH**

  
mgr Monika Klause