



## Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego

ul. Powstańców 12  
58-140 Jaworzyna Śląska

tel. 74 66-22-920; faks 74 855 14 15; e-mail: sekretariat@sdps.swidnica.pl; www.sdps.swidnica.pl

Jaworzyna Śląska, dnia 26.05.2021

**SŁUŻBA DROGOWA  
POWIATU ŚWIDNICKIEGO**

PA.200.2.6.2021 ul. Powstańców 12  
58-140 Jaworzyna Śląska  
tel.: 74 66 22 920, 601 998 630  
NIP 8842246444 REGON 890724480

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na przebudowę drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów – Mysłaków – etap II

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego informuje, że wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

### **1. Pytanie:**

W związku z rozbieżnościami w zapisach dotyczących rodzaju materiału z jakich mają być wykonane rury kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami – PZT rury z PP, opis techniczny rury z PCV – prosimy Zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź, czy materiałem z którego mają być wykonane rury jest PP czy PCV.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stosowanie rur zarówno z materiału PP jak i PCV.

Zamawiający informuje, że termin zadawania pytań do SWZ upłynął 20.05.2021r. Zamawiający przedłużył termin składania ofert jednak zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, zmiana terminu, jego przedłużenie nie wydłuża jednocześnie wykonawcom terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, na które zamawiający jest zobligowany udzielić odpowiedzi.

DYREKTOR  
Służby Drogowej  
Powiatu Świdnickiego  
*Marek Olesiński*