

GMINNA SPÓŁKA WODNA W NOWEJ WSI WIELKIEJ

86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Rolna 6

tel.52 3812220 lub 781511100, adres e-mail: gswnww@op.pl

Nowa Wieś Wielka dn. 26.02.2021r..

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa

„INEKO“ Jerzy Kujawski

ul. Ostródzka 53

14-200 Iława

Uzgodnienia

Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylarni.

Uzgadniamy projekt przy zastosowaniu następujących warunków:

1. Utrzymania rowów melioracyjnych, grobli i urządzeń w należyтым stanie technicznym podczas wykonywania prac budowlanych.
2. W przypadku rozkopania rowu zobowiązuje się inwestora i wykonawcę do przywrócenia stanu poprzedniego poprzez ubicie dna, odbudowę skarp, w tym położenie darni lub obsianie trawą.
3. W każdym innym przypadku uszkodzenia urządzenia melioracyjnego należy dokonać jego naprawy.
4. W czasie wykonywania robót zapewnić funkcjonalność urządzeń tj. nie składować ziemi z wykopów na skarpach rowów, nie zasypywać rowów i wylotów przepustów.
5. Podczas wykonywania prac dojdzie do kolizji sieci kanalizacyjnej z rowem melioracyjnym R-B i położonym w nim przepustem nr 205 P: działki nr ew.157, 144. Przebicie się pod przepustem winno być minimum na głębokości 1,7m, a rura kanalizacyjna zabezpieczona rurą osłonową.

Za Zarząd GSW

Przewodniczący Zarządu GSW

Janusz Uszorek

Janusz Uszorek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

02.20.21.

data/podpis

Ky
mgr inż. Katarzyna Cap
mł. as. projektanta