



Znak sprawy: DZP.371.08.2024

Data: 20 lutego 2024 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, na **budowę zbiornika podziemnego wody dla celów przeciwpożarowych dla ochrony budynków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową, instalacji gazowej oraz pracami towarzyszącymi.**

Zamawiający, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniu 20.02.2024 r. wpłynęły zapytania do ww. postępowania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie zbiornika przeciwpożarowego z elementów prefabrykowanych o równoważnych parametrach wytrzymałościowych i objętościowych?

Odpowiedź:

Zamawiający zezwoli na wykonanie zbiornika z elementów prefabrykowanych pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta i wykonania projektu warsztatowego szczegółów prefabrykatów z określeniem sposobu ich łączenia, przy zachowaniu jakości mieszanki betonowej zgodnie z pierwotną Dokumentacją Projektową.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający będzie wymagał do odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej materiału całkowicie nowego, czy materiału z odzysku?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga odtworzenia nawierzchni przyjmując co najmniej połowę kostki brukowej z odzysku.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia miejsca przelewu awaryjnego w celu uniknięcia degradacji gruntu przez wypływającą z niego wodę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia miejsca wypływu z przelewu awaryjnego w celu uniknięcia degradacji gruntu przez wypływającą wodę.



Pytanie 4:

Prosimy o przesunięcie terminu w celu jak najdokładniejszej kalkulacji oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu.

KANCLERZ

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

/-/ dr inż. Krzysztof Dzedzic