



Jastrzębie-Zdrój, 2022-10-20

PPUH INSTAL-PROJEKT SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
LEŚNA 37  
44-341 GOŁKOWICE

Nasz znak: **TU-4375/287.1/GMa/P3615/2022**

Sygnatura: W/TDT/7973/2022

Dotyczy: **Ponowne uzgodnienie projektowanego oświetlenia przejścia dla pieszych PP07 ul. Rybnicka / Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju (dz. nr 1007/83, 1360/66, 114, 130/1; 113/6).**

W odpowiedzi na pismo nr **046/1/08/DB/2022/W** informujemy, że przez określony teren w rejonie projektowanego oświetlenia przejścia dla pieszych przebiegają przewody wodociągowe zaznaczone na mapie linią koloru niebieskiego oraz linią koloru brązowego zaznaczono przewody kanalizacji sanitarnej, będące w posiadaniu JZWik S.A. Kanalizacje deszczową zaznaczono linią koloru zielonego będąca własnością Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Nieczynne przewody zaznaczono linią przerywaną koloru szarego.

Opiniujemy **pozytywnie** w odniesieniu do naszych sieci lokalizację projektowanego oświetlenia przejścia dla pieszych PP07 ul. Rybnicka / Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju (dz. nr 1007/83, 1360/66, 114, 130/1; 113/6), przedstawioną na załączonej mapie.

1. W projekcie należy uwzględnić następujące uwagi:

- zachować odległość przynajmniej 0,5m w miejscu zbliżenia projektowanego kabla elektrycznego i fundamentu słupa oświetleniowego z przewodami wod.-kan.;
- w miejscu zbliżenia na odległość mniejszą niż 1m projektowanego przewodu do przewodów wod.-kan. należy zabudować rurę ochronną;
- w miejscu zbliżenia na odległość mniejszą niż 1m projektowanego fundamentu słupa oświetleniowego z przewodem wodociągowym należy na istniejących przewodzie zabudować rurę ochronną;
- w miejscu zbliżenia na odległość mniejszą niż 1,5m projektowanego słupa do przewodu kanalizacji deszczowej należy zastosować rozbiegające elementy słupa i fundamentu;
- konieczność zabudowy rury ochronnej na projektowanym kablu elektrycznym w miejscu skrzyżowania z przewodem kanalizacji sanitarnej;
- długość rury ochronnej 3m (1,5m od osi przewodu z obu stron).

2. Informacja do wykonawstwa robót budowlanych:

- roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ponadnormatywnych z przewodami wod.-kan. podlegają odbiorowi naszych służb udokumentowanym stosownym protokołem;
- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2,5m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi sieci należących do JZWik S.A.;

Strona 1 z 2





## Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 87 777, fax 32 47 87 779

- roboty ziemne w obrębie spodziewanej kolizji i zbliżeń prowadzić wyłącznie „ręcznie”;
- informujemy, że należy wystąpić z tygodniowym wyprzedzeniem do JZWIK S.A. o rozpoczęciu robót oraz o pełnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
- po otwarciu zlecenia nadzoru, należy powiadamiać każdorazowo z wyprzedzeniem o pracach w pobliżu naszych sieci i urządzeń, pod numerami telefonu: Wydział Wody tel.: **32 4787771**; Wydział Kanalizacji tel.: **32 4787768**;
- ważność uzgodnienia wygasa po dwóch latach od jego wydania.

**PROKURENT**  
**DYREKTOR**  
**ds. Utrzymania Ruchu**  
**Stefan Cygan**

Kopia:

- a/a (4375/2022/0287/P3615)

- załącznik 1. Mapa zasadnicza 1:500 – 1szt

Sprawę prowadzi: Grzegorz Makowski, tel. 324787723, grzegorz.makowski@jzwik.pl

Strona 2 z 2

[www.jzwik.pl](http://www.jzwik.pl)

[e-mail: kancelaria@jzwik.pl](mailto:kancelaria@jzwik.pl)

[NIP: 633-00-15-717](tel:633-00-15-717)

[REGON: 271988582](REGON:271988582)

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy:

[KRS: 0000044894](KRS:0000044894)

[Kapitał Zakładowy: 222 022 540,00 PLN wniesiony w całości](KapitałZakładowy:222022540,00PLNwniesionywcałości)

[Nr rachunku: Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614](Nr_rachunku:BankSantander1810902590000000122166614)



- proj. linie kablowe ziemne nN oświetlenia przejść dla pieszych

