

Łukasz Szlązak, Dyrektor, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Łukasz Tobiczak, Dyrektor Techniczny Ruchu „Borynia”
Arkadiusz Gładysiak, Dyrektor Techniczny Ruchu „Zofiówka”
Jacek Nowak, Dyrektor Ekonomiczny
Marcin Gołębiowski, Dyrektor Pracy

DMG/MGMz 490-1/22/72/22


Jastrzębie-Zdrój 16.08.2022r.

PPUH INSTAL-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Leśna 37
44-341 Gołkowice


Dotyczy: informacji o wpływach eksploatacji górniczej.

W odpowiedzi na Pana pismo L.dz. 041/08/DB/2022/W, z dnia 8.08.2022 dotyczące wydania informacji o wpływach eksploatacji górniczej w związku z opracowywaniem „Projektu budowlanego doświetlenia przejścia dla pieszych PP07 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Rybnicka/Stodoły” informujemy, że w przedmiotowym rejonie:

1. eksploatację górnictwą dokonaną prowadzono w latach 1979-2022,
2. projektowana eksploatacja górnictwa JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” do roku 2042 wywoła wpływy TRZECIEJ kategorii deformacji - *kategoria przydatności terenu do zabudowy (wg PZZ na lata 2018-2042)*,
3. nie przewiduje się wystąpienia deformacji nieciągłych,
4. nie przewiduje się powstania zalewisk,
5. wstrząsy pochodzenia górnictwa mogą spowodować drgania gruntu o przyspieszeniu do 0,10 m/s² (lata 2022-2024).



Jastrzębska Spółka Węglowa SA
KWK Borynia-Zofiówka
DYREKTOR TECHNICZNY
Ruch / Zofiówka
Arkadiusz Gładysiak
PEŁNOMOCNIK



Jastrzębska Spółka Węglowa SA
KWK Borynia-Zofiówka
DYREKTOR
Łukasz Szlązak
PEŁNOMOCNIK

Informujemy, że niniejsza informacja ważna jest przez okres roku od daty wydania.