

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 22 444 33 33 faks 32 271 78 01

Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 22 444 33 33
email :gazownia.jastrzebie.zdroj@psgaz.pl

PPUH Instal-Projekt Sp. Z o.o.
ul. Leśna 37
44-341 Gołkowice

Wasz znak: L.Dz.045/08/DB/2022/W

Jastrzębie-Zdrój, 18.08.2022

Nasz znak: PSGZA 0161.763.165.160108603.22

Dot.: Uzgodnienie projektu oświetlenia przejścia dla pieszych w związku z opracowaniem:
„Projektu budowlanego doświetlenia przejścia dla pieszych PP07 w Jastrzębiu-Zdroju ul.
Rybnicka/Stodoły .

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plany sytuacyjne z orientacyjnym przebiegiem polietylenowej sieci gazowej średniego ciśnienia według stanu na dzień 18.08.2022r.

Odległości podstawowe zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, (Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 Tabela nr 2 i 3). Sieci gazowe średnioprężne polietylenowe zaznaczono na mapie kolorem żółtym.

Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi (odległości pionowe i rury ochronne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r. (Dziennik Ustaw z dnia 04.06.2013r poz. 640).

Zgodnie z Rozporządzeniem w strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej. W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie. Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną na skutek Państwa działania

zostaną usunięte na koszt inwestora. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać informację o przebiegu nowopowstałych gazociągów w obszarze objętym przedmiotowym uzgodnieniem.

Wszystkie prace wykonywane w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzić pod nadzorem Gazowni w Jastrzębiu-Zdroju ul. Goździków 1. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy złożyć odrębne zlecenie zawierające dane do wystawienia faktury (PESEL/NIP) oraz numerem kontaktowym do osoby nadzorującej prace z ramienia inwestora, w zleceniu podać datę i znak tego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty wydania.

Fakturę za usługę prześlemy pocztą.

Sprawę prowadzi: Paweł Gabzdyl

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Jastrzębiu Zdroju

Janusz Horak