



#### LEGENDA

- proj. linie kablowe ziemne nN oświetlenia przejść dla pieszych
- proj. lbednarka uziemiająca
- SRS75  
L=3m - proj. rury osłonowe sztywne SRS75
- DVR75  
L=3m - proj. rury osłonowe karbowane DVR75
- Przewiert RHDPEp110/6,3  
L=8m - proj. rury osłnowe sztywne RHDPEp metodą przewiertu sterowanego
- istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN
- proj. słupy oświetlenia przejść dla pieszych H=6m z wysięgnikiem L=0,5m z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED kolor Inox
- S1, S2 - nr proj. słupa ośw. przejścia dla pieszych
- istniej. W206  
SO.7792 - oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych
- 4A - proj. wkładka bezpiecznikowa w IZK
- istniejący kabel oświetleniowy YAKY 4x35 mm2
- punkt zwarcia przyjęty do obliczeń

#### UWAGA!

- W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
- Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
- W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
- Na całej długości kable sieci oświetleniowej prowadzić w rurach osłonowych karbowanych DVR-75 a w miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A50 lub RHDPEp110/6,3

S2

SAL-60G C-45 DL 6m  
fundament: B-51  
WR-4/1/0,5/0 L=0,5m  
wkł. bezp.: IZK 4A

5000K PP

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
<b>INSTAL PROJEKT</b>		---	10.2022	E-03
www instal-projekt.net.pl				
OBIEKT	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV	PROJEKTOWAŁ: inż. D. Bialecki nr upr. SLK/0940/PWOWE/05		
NAZWA PROJEKTU	Projekt architektoniczno-budowlany doświetlenia przejścia dla pieszych PP01 ulicy 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju			
RYSUJEK	Schemat zasilania przejścia PP01	NUMER PROJEKTU	2022/ 22/1	
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60	FORMAT PAPIERU		
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada dz nr 1744/81, 89/81, 905/57	A3 (297*420)		