



UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kable sieci oświetleniowej prowadzić w rurach osłonowych karbowanych DVR-75 a w miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A50 lub RHDPEp110/6,3

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
INSTAL PROJEKT 44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl www.instal-projekt.net.pl	OBJEKT	---	10.2022	E-03
	SIĘĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV			
NAZWA PROJEKTU	Projekt architektoniczno-budowlany doświetlenia przejścia dla pieszych PP07 - ulicy Rybnickiej w Jastrzębiu-Zdroju	PROJEKTOWAŁ: inż. D. Bialecki nr upr. SLK/0940/PW0E/05		
RYSunek	Schemat zasilania przejścia PP07			
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60	FORMAT PAPIERU		
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka dz nr 119/11, 138/10, 85/9, 113/6, 130/1, 114, 1360/66	A3 (297*420)		