



SAIO light



"TN" - Terminal Numeratora
nr art. 957400, montaż 1,5-1,8m



"M-PPK" - Moduł przywoławczo-kasujący z pociągnikiem
montaż 1,2-1,5m



"RL" - Lampka salowa 4 kolorowa z buczkiem
podtynkowo (puszka 160) lub natynkowo (potrzebuje adapter),
h=2,2m. KOD: 1211110



"R" - Kasujący/odwoławczy,
h=1,2-1,5m. KOD: 4101000



"PC" - Pociągany,
h=2,2m. KOD: 4150000



Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiary: 14 jednostek szerokości

Legenda okablowania:

- przewód typu: YTKSY 2x2x0,8mm
- przewód systemowy "S" typu: YTDY 10x0,5mm
- przewód zasilający "Z" typu: YDY 2x1,5mm²

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER - część A						
Nr pom.	Nazwa pom.	Rodzaj posadzki	Kat. strefy wg PN-ISO 9836:1997	Pow. podłogi	Pow. użytkowa	Kubatura netto
A1-101	Hol	plytki ceramiczne	Pow. ruchu / komunik.	26,97	26,97	72,82
A1-102	Korytarz	plytki ceramiczne	Pow. ruchu / komunik.	5,40	5,40	14,33
A1-103	Pom. 1	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	2,89	2,89	7,79
A1-104	Pom. 2	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	2,34	2,34	6,33
A1-105	Pom. 3	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	2,63	2,63	7,09
A1-106	Pom. kuchenne	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	8,15	8,15	21,99
A1-107	Pom. porządkowe	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,11	3,11	8,40
				51,49 m ²	51,49 m ²	138,75 m ³
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER - część B						
Nr pom.	Nazwa pom.	Rodzaj posadzki	Kat. strefy wg PN-ISO 9836:1997	Pow. podłogi	Pow. użytkowa	Kubatura netto
B1-101	Przedpokój	plytki ceramiczne	Pow. ruchu / komunik.	9,06	9,06	24,46
B1-102	Pokój nr 1: 1-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstaw.	13,22	13,22	35,69
B1-103	Łazienka nr 1	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,88	3,88	10,48
B1-104	Pokój nr 2: 1-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstawowa	16,33	16,33	44,09
B1-105	Łazienka nr 2	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,88	3,88	10,48
B1-106	Pokój nr 3: 1-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstawowa	11,63	11,63	31,40
B1-107	Łazienka nr 3	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,93	3,93	10,60
B1-108	Pokój nr 4: 2-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstawowa	17,45	17,45	47,10
B1-109	Łazienka nr 4	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,88	3,88	10,48
B1-110	Pokój nr 5: 1-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstaw.	10,67	10,67	28,82
B1-111	Łazienka nr 5	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,83	3,83	10,35
B1-112	Pom. tech.	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,34	3,34	9,03
				101,10 m ²	101,10 m ²	272,98 m ³

Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

Pracownia Projektowa:

P.U.H. Faster s. c. J. Wolany, J. Wolany

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2

inwestor:	Uzdrowsko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., ul. Uzdrowskowska 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój						
temat:	Przebudowa Pawilonu Tulipan - część B						
adres inwestycji:	ul. Uzdrowskowska 59, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25						
faza / znak:	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH / PT						
proj. w spec. IE:	mgr inż. Krzysztof RAŹNIEWSKI, nr upr. SLK/4700/PW/OE/13						podpis: 
spr. w spec. IE:	mgr inż. Szymon PARUCH, nr upr. SLK/4930/PO/OE/13						podpis: 
nr rys.:	nazwa rys.:	skala:	rewizja:	tom:	nr proj.:	data sporz. i spraw.:	
IE-104	Plan instalacji systemu przywoławczego - Rzut Parteru	1:100	R00	1/1	22-020	marzec 2023	
status projektu/rysunku: Wersja do realizacji			element PB: Projekt Techniczny				
plik:	P:\Projekty\22-020_FASTER_Przebudowa na hotel_Goczałkowice\06_Projekt PLN\20-020_MJ_PAB01.pln					nr str. 30	