



LEGENDA

	Oprawa LED ; 10,8 W ; IP65 ; 23 cm ; montaż na h = 4,6 m w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
	Taśma LED IP54 24V 10W 4000K
	Wypust kablowy 1-fazowy, oświetlenia
	Wypust kablowy 1-fazowy, kinkiet ścienny
	Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, podtynkowy 10 A; 250 V; IP20
	Łącznik oświetleniowy, pojedynczy, podtynkowy 10 A; 250 V; IP44
	Czujnik ruchu, sufitowy, 360°
	AWEX LOVATO LVPO 2W 1h AT
	AWEX LOVATO LVPC 2W 1h AT
	AWEX AXPO 2W 1h AT
	PXF Lighting SAFE I LED 1W 1h AT + piktorgam
	PXF Lighting SAFE I LED 1W 1h AT + kłosz pionowy
	PXF Lighting SAFE I LED 1W 1h AT + grzałka do niskich temp.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER - część A						
Nr pom.	Nazwa pom.	Rodzaj posadzki	Kat. strefy wg PN-ISO 9836:1997	Pow. podłogi	Pow. użytkowa	Kubatura netto
A1-101	Hol	plytki ceramiczne	Pow. ruchu / komunik.	26,97	26,97	72,82
A1-102	Korytarz	plytki ceramiczne	Pow. ruchu / komunik.	5,40	5,40	14,33
A1-103	Pom. 1	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	2,89	2,89	7,79
A1-104	Pom. 2	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	2,34	2,34	6,33
A1-105	Pom. 3	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	2,63	2,63	7,09
A1-106	Pom. kuchenne	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	8,15	8,15	21,99
A1-107	Pom. porządkowe	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,11	3,11	8,40
				51,49 m²	51,49 m²	138,75 m³
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER - część B						
Nr pom.	Nazwa pom.	Rodzaj posadzki	Kat. strefy wg PN-ISO 9836:1997	Pow. podłogi	Pow. użytkowa	Kubatura netto
B1-101	Przedpokój	plytki ceramiczne	Pow. ruchu / komunik.	9,06	9,06	24,46
B1-102	Pokój nr 1: 1-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstaw.	13,22	13,22	35,69
B1-103	Łazienka nr 1	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. pomoc.	3,88	3,88	10,48
B1-104	Pokój nr 2: 1-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstawowa	16,33	16,33	44,09
B1-105	Łazienka nr 2	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,88	3,88	10,48
B1-106	Pokój nr 3: 1-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstawowa	11,63	11,63	31,40
B1-107	Łazienka nr 3	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,93	3,93	10,60
B1-108	Pokój nr 4: 2-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstawowa	17,45	17,45	47,10
B1-109	Łazienka nr 4	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,88	3,88	10,48
B1-110	Pokój nr 5: 1-os	wykładzina zmywalna	Pow. użyt. podstaw.	10,67	10,67	28,82
B1-111	Łazienka nr 5	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,83	3,83	10,35
B1-112	Pom. tech.	plytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,34	3,34	9,03
				101,10 m²	101,10 m²	272,98 m³

Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

Pracownia Projektowa:
P.U.H. Faster s. c. J. Wolany, J. Wolany
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2

inwestor:	Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., ul. Uzdrowskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój					
temat:	Przebudowa Pawilonu Tulipan - część B					
adres inwestycji:	ul. Uzdrowskowa 59, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25					
faza / znak:	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH / PT					
proj. w spec. IE:	mgr inż. Krzysztof RAŹNIEWSKI, nr upr. SLK/4700/PW/OE/13	podpis:				
spr. w spec. IE:	mgr inż. Szymon PARUCH, nr upr. SLK/4930/PO/OE/13	podpis:				
nr rys.:	nazwa rys.:	skala:	rewizja:	tom:	nr proj.:	data sporz. i spraw.:
IE-201	Plan instalacji oświetlenia - Rzut Parteru	1:100	R00	1 / 1	22-020	marzec 2023
status projektu/rysunku:		Wersja do realizacji		element PB:		Projekt Techniczny
plik:		P:\Projekty\22-020_FASTER_Przebudowa na hotel_Goczałkowice\06_Projekt PLN\20-020_MJ_PAB01.pln				nr str. 30