

Znak: EZP.270.37.2022

Otwock-Świerk, dnia 19.07.2022r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **Remont dwóch pól pomiarowych rozdzielni wysokiego napięcia Stacji Elektrycznej „ŚWIERK”**

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Pytanie 1:

Załącznik PFU nr 3 zakłada złożenie oferty w 2 wariantach na wykonanie konstrukcji wsporczych pod przekładniki.

Na wizji lokalnej padła informacja, iż należy wykonać konstrukcję jako całkowicie nowe z wymianą fundamentów. Bez prawa opcji. Proszę o potwierdzenie tej informacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SWZ w zakresie PFU w pozycji dotyczącej konstrukcji wsporczych i wybiera konstrukcje żelbetowe prefabrykowane jako wymagane do wykonania na etapie realizacyjnym (bez wariantu konstrukcji stalowych).

Pytanie 2:

Brak dostępności przekładników w izolacji z SF6. Na wizji udzielono odpowiedzi, iż dopuszczone są przekładniki olejowe. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z brakiem dostępności przekładników w izolacji SF6 dopuszcza urządzenia olejowe.

Pytanie 3:

W związku z brakiem sygnałów z czujników ciśnienia oleju Inwestor nie będzie wymagał wprowadzenia innych sygnałów do systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przy braku sygnałów z czujników ciśnienia oleju, nie będzie wymagał wprowadzenia tych sygnałów do systemu.



Pytanie 4:

Proszę o wyjaśnienie zapisu w PFU: Dostosowanie zabezpieczeń do nowych przekładników. W związku z wymianą przekładników na przekładniki o tych samych parametrach lecz z większą liczbą uzwojeń jakie prace przewidziane są w zabezpieczeniach pola.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pomimo tego, iż przekładnie przekładników są identyczne, moce cewek należy dostosować do istniejących zabezpieczeń.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)