



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,
64-300 NOWY TOMYŚL**
TEL. 614422091, 614422080
E-MAIL: pwik.nowytomysl@pro.onet.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl, dnia 20.05.2021 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o. przesyła odpowiedzi na pytanie złożone do postępowania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Nowym Tomyslu o mocy 0,0704 MW” (ID 453648).

Pytanie 24:

Czy w przypadku stwierdzenia kolizji konstrukcji wbijanej z istniejącą infrastrukturą podziemną jest możliwość zastosowania konstrukcji balastowej dwupodporowej?

Odpowiedź:

W przypadku kolizji z infrastrukturą podziemną Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania konstrukcji balastowej dwupodporowej.

PROKURENT

Irena Hojsler