



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w Lwówku Śląskim
59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4
Tel./fax 75 644 28 72, tel. 75 782 2610
www: zdp.powiatlwówecki.pl
e-mail: zdplwówek@zdp.com.pl
e-PUAP: [ZDP_Lwówek_Slaski/SkrytkaESP](https://zdp.lwowek-slaski.skrytkaESP)

Lwówek Śląski, dnia 19.09.2023r.

Sl. 222-17/2023

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa mostu JNI 01024513 zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2491D (w km 0+425) w m. Pławna, gmina Lubomierz”.*

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 z 1710 r. ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawcę w dniu 18 września 2023r.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji. Czy Zamawiający skorzysta z możliwości przeprowadzenia negocjacji?
Odpowiedź: Tak
2. Prosimy o zamieszczenie kosztorysu ofertowego w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej kosztorysu.
3. Czy oferent ma ująć w wycenie koszty nadzoru archeologicznego? Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić nadzór.
Odpowiedź: Nie
4. Czy oferent ma ująć w wycenie koszty nadzoru saperskiego? Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić nadzór.
Odpowiedź: Nie
5. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma skalkulować w wycenie dostarczenie i montaż urządzenia wagowego zgodnie z ST D-M 00.00.00 pkt.7.4?
Odpowiedź: Nie

6. Które materiały z rozbiórki obiektu należą do Zamawiającego i gdzie należy je przetransportować?
Odpowiedź: Balustrady stalowe, miejsc dostarczenia Służba Drogowa Bystrzyca 2
7. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie destruktu bitumicznego do wbudowania w warstwy podbudowy lub pobocza jezdni?
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów.
8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?
Odpowiedź: Nie
9. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów obiektu?
Odpowiedź: Nie
10. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości materiałów, np. betonu, stali zbrojeniowej?
Odpowiedź: Nie
11. Czy zamawiający dopuszcza płatności w formie faktur przejściowych?
Odpowiedź: Tak
12. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie odsączającej i odcinającej zgodnie z ST D-04.02.01 pkt 5.4 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych?
Odpowiedź: Tak
13. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego zgodnie z ST D-04.04.02b pkt 5.5 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych?
Odpowiedź: Tak
14. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie podbudowy i podłoża ulepszanego z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem zgodnie z ST D – 04.05.01a pkt 5.5 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych?
Odpowiedź: Tak
15. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie podbudowy bitumicznej zgodnie z ST D-04.07.01a pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych?
Odpowiedź: Tak
16. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie ścieralnej zgodnie z ST D-05.03.05a pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych?
Odpowiedź: Tak
17. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie wiążącej zgodnie z ST D-05.03.05b pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych?
Odpowiedź: Tak

18. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kotew do montażu krawężników ze zwykłej stali zbrojeniowej?

Odpowiedź: Nie

19. Prosimy o udostępnienie specyfikacji: M-16.01.03; M-19.01.02; D-07.01.01; D-07.02.01a.

Odpowiedź: W przedmiarze wpisano błędnie numer M-19.01.02 zamiast M-19.01.03 (przedmiar poz. 78). STWiORB M-16.01.03, D-07.01.01 i D-07.02.01a. w załączeniu

20. W związku z udostępnieniem ST M-19.01.03 - Stalowe bariery ochronne sztywne, prosimy o wskazanie lokalizacji i ilości.

Odpowiedź: Zakres i ilość robót zgodnie z przedmiarem.

21. W związku z udostępnieniem ST D-04.02.01 - Warstwy odsączające i odcinające, prosimy o wskazanie lokalizacji i ilości.

Odpowiedź: W ramach zadanie warstwy odsączające i odcinające nie będą wykonywane.

22. Czy Zamawiający jest w posiadaniu i może udostępnić projekt Stałej Organizacji Ruchu?

Odpowiedź: Nie

23. Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie sporządzenie projektu Stałej Organizacji Ruchu?

Odpowiedź: Nie

24. W związku z potrzebą całkowitego zamknięcia obiektu dla ruchu kołowego, prosimy o wskazanie sugerowanej trasy objazdu dla ruchu kołowego.

Odpowiedź: Po obiekcie tymczasowym zgodnie z przedmiarem robót.

25. W związku z potrzebą całkowitego zamknięcia obiektu dla ruchu kołowego, czy oferent ma przewidzieć w wycenie budowę obiektu tymczasowego (np. mostu, kładki dla pieszych). Jeśli tak, prosimy o wskazanie miejsca i parametrów charakterystycznych dla przedmiotowych obiektów.

Odpowiedź: Zakres i ilość robót zgodnie z przedmiarem (przedmiar poz. 97

26. Prosimy o potwierdzenie, że na obiekcie nie znajdują się żadne urządzenia obce należące do innych gestorów?

Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego na obiekcie nie ma urządzeń obcych należących do innych gestorów.

27. Prosimy o udostępnienie punktu D. Mapy ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów z Projektu Budowlanego oraz brakujących stron: 18-25, 27-32.

Odpowiedź: : Strony zostały usunięte zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych

28. W związku z brakiem badań geologicznych, prosimy o wskazanie pozycji, w której Wykonawca ma skalkulować wykonanie badań geologicznych.

Odpowiedź: Zakresy robót nie wymagają wykonywania badań geotechnicznych

29. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy skalkulować zakup nowego materiału do wykonania nasypów i zasypania wykopów.

Odpowiedź: Zakres i ilość robót zgodnie z przedmiarem

30. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?
31. Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy.
32. Czy Zamawiający zamierza przeznaczyć nieodpłatnie teren wokół remontowanego obiektu w celu wykonania zaplecza budowy?
Odpowiedź: tak, w granicach pasa drogowego
33. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia zaplecza na własne potrzeby? Prosimy o podanie wytycznych i wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu zaplecza Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie wymaga.

Zatwierdził:
Marek Makowski
Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych
w Lwówku Śląskim