

UWAGI

1. Przeanalizowanie urządzeń i przebiegów wykonywania powłom przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie i dokonać niezbędnych domiarów z nauką.
2. Zasklebić do podłączenia czepów, wyrzutni oraz kanałów w szachtach należy wykonać wg domiaru z nauką.
3. Ze względu transportowych centrale wentylacji powinny być dostarczone do podkłodzkiej i zmontowane w wentylatorni. Wykonawa powłom odpowiednio zabezpieczyć drogę transportową dla doprowadzania urządzeń.
4. Montaż central na podkładkach antywibracyjnych.

OZNACZENIA

5. Prace wentylacyjne należy bezwzględnie wykonać przed pozostałymi instalacjami.
6. Projekt warsztatowy opracowywany przez wykonawcę powinien uwzględniać rewizje na kanałach wentylacyjnych dla oczyszczenia instalacji. Wytyczne wykonawstwa rewizji znajdują się w części opisowej do projektu.

Diagram illustrating various types of ventilation components and their connections:

- zawór wentylacyjny** (ventilator valve) - shown with four arrows pointing outwards.
- kanał prostokątny** (rectangular duct) - shown with an arrow pointing to a **kanał okrągły** (round duct).
- grzesiotat sufitowy** (ceiling diffuser) - shown with four arrows pointing outwards.
- tłumik akustyczny** (acoustic attenuator) - shown with two arrows pointing outwards.
- wentylator kanałowy** (channel ventilator) - shown with two arrows pointing outwards.

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY REGIONALNEGO CENTRUM
PROMOCJI TURYSTYKI I REKREACJI W
W WOŁOMINIE - ETAP I
- BUDOWA ZESPOŁU BASENOWEGO
działka widokowa nr 14/13 z oznaczenia 27

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
INSTALACJE WENTYLACYJNE

Investor:

 **GMINA WOŁOMIN**
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
tel./22) 763 30 65, fax: (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:

 **AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.**
ul. Zamiejska 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl, www.apacad.pl

Sprawdzający:	Marek Roszkowski	Wa-263/01
Tomasz Nowak		MAZ/0026/P.OOS/04

Główny projekt

Numer ryszunku:	Nazwa rysunku:
	RZUT PIĘTRA

D-2