

Bydgoszcz, dnia 10.11.2022 r.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym na „Dostawa zaworów kulowo - kołnierzowych z przekładnią ślimakową - Zapytanie poniżej progu - 94/FZ/2022 (ID 686011)” na rzecz KPEC Spółka z o. o. informuje, iż od jednego z uczestników postępowania wpłynęły zapytania:

Pytanie nr 1

Czy można zaoferować zawory kulowe BROEN o ciśnieniu nominalnym 25 bar, które dla zaworów w wersji kołnierzowej przy temp. min 130oC mają dopuszczone ciśnienie ok. 20 bar. ? Wykresy zależności maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia od temperatury.

Pytanie nr 2

Czy można zaoferować zawory kulowe BROEN, które posiadają uszczelnienie wrzeciona – podwójny O-ring z Vitonu i EPDM przy czym co najmniej jedna z uszczelki jest wymienna ?

Pytanie nr 3

Czy można zaoferować zawory kulowe BROEN, które mają uszczelnienie kuli - teflon z dodatkiem min 20% węgla, gwarantujące zachowanie kompensacji temperaturowej armatury poprzez kulę osadzona sprężyste w obu uszczelkach za pomocą sprężyn?

Odpowiedź nr 1, 2, 3

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę zaworów o odmiennych parametrach technicznych niż te opisane w warunkach zamówienia.

Przewodniczący Komisji



Dariusz Warząta