

Bartniczka 15.02.2022r.

WIŚR.271.1.2.2022

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm. pn.:

"Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Jastrzębie ".

- ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00050079/01 z dnia 8.02.2022.

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

Zamawiający, Gmina Bartniczka, informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie :

1. „Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wiercenia z udaru na lewy obieg płuczki?”

Odp. : Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wwiercenia studni.

2. „Czy opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ma być wykonane do zatwierdzenia czy z zatwierdzeniem?”

Odp. : Opracowana dokumentacja hydrogeologiczna ma być wykonana wraz z jej zatwierdzeniem przez właściwy organ.

3. „Nawiązując do pytania nr 2, jeśli opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej bez zatwierdzenia, to zaproponowany przez Państwa termin zakończenia inwestycji (wywiercenie studni + opracowanie dokumentacji) jest możliwy do zrealizowania, natomiast jeśli opracowanie dokumentacji z zatwierdzeniem, to termin może się okazać za krótki, gdyż procedura zatwierdzenia może przedłużyć się o kilka miesięcy więcej. Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji inwestycji?”

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że do terminu realizacji zamówienia określonego w umowie nie będzie wliczany okres niezbędny do zatwierdzenia dokumentacji przez właściwy organ administracji publicznej, tj. od dnia złożenia kompletnego wniosku o zatwierdzenie do dnia zatwierdzenia. Zamawiający zmienił SWZ w tym zakresie. (Załącznik 4A)

4. „W kosztorysie nakładczym nie ma żadnej wzmianki o sporządzeniu dokumentacji hydrogeologicznej i pracach geodezyjnych, natomiast w umowa zawiera całość wykonania.. z czego wynikają te rozbieżności?”

Odp.: Zamawiający zmienił SWZ poprzez uzupełnienie kosztorysu nakładczego o pozycję dotyczące sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej i prac geodezyjnych. (załącznik 7A)

5. „w Umowie paragraf 3 pkt.2, ppkt. 2 doprowadzenie i utrzymanie energii i wody należy do wykonawcy. TZN. że działka jest nieuzbrojona i potencjalny wykonawca nie będzie mógł skorzystać z energii elektrycznej i wody na potrzeby podłączenia barakowozu, przeprowadzenia próbnych pompowań, korzystania z wody do celów technologicznych?”

Odp.: Działka nie jest uzbrojona w związku z powyższym wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie na czas realizacji zamówienia potrzeby w zakresie energii elektrycznej i wody, w tym m.in. do przeprowadzenia próbnych pompowań oraz celów technologicznych.

Wójt
Wiesław Biegański