




**LEGENDA**  
INSTALACJA ZASILAJĄCA NAGRZEWNICE  
CENTRAL WENTYLACYJNYCH 80/60 °C  
INSTALACJA C.T. - POWRÓT  
INSTALACJA C.T. - ZASILANIE

 CENTRALA WENTYLACYJNA

OZNACZENIA:  
OZNACZENIE PRZEWODU C.T.  
CTp: DN54; os 180 cm typ systemu / średnica / os rury  
OZNACZENIE PIONÓW C.T.  
 typ systemu / numer pionu / średnica

OZNACZENIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ  
CENTRALA WENT. A.N35/A.W35 numer centrali / ciężar  
Ciężar=650 kg.

**UWAGI**  
1. INSTALACJE RUROWE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI BUDOWLANymi I WYKONAWCZYM;  
2. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPWIEDNIE ATYSTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE;  
3. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEN Z PROJEKTANTEM  
4. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I OTWORY TECHNOLOGICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ WG WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW KONSTRUKCJI;  
5. WYMARY / RZĘDNE SPRAWDZIĆ / ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE;  
6. PRZED WYKONANIEM KSZTAŁTEK WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;  
7. WSZYSTKIE RURY POWINNY BYĆ ZAIZOLOWANE WG WYTYCZNYCH PODANYCH W OPISIE PROJEKTU;  
8. NIEJESZCZE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWAMI WYNIKAJĄCYM Z ZAPISÓW U USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM I PRAW POKREWNYCH Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.;  
9. RYSUNEK ŁĄCZNIE Z OPISEM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU;  
10. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY RYSUNKIEM A OPISEM NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE BARDZIEJ WYMAGAJĄCE LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.



Projektant	inż. Tomasz Sokolowski mgr inż. Łukasz Tryc mgr inż. Jacek Naumiuk inż. Mateusz Świerczyński	upr. nr 66/Gd/00 upr. nr POM/0059/PWOS/15 upr. nr POM/0049/PWBS/16
Opracował	mgr inż. Rafał Pettko mgr inż. Dariusz Drewnowski	upr. nr POM/0048/PWBS/16 upr. nr 4354/Gd/89
Projektant sprawdzający	RPE	Zawiersta J.N.A.

Zamawiający / inwestor  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź  
Dzielnica inwestycji  
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Aspektem Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego  
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,  
dz. nr ewid. 411, ob. 106106\_9.0014, W-14, jedn. ewid. LÓDŹ-WIDZEW

**INDUSTRIA PROJECT**  
INDUSTRIA PROJECT  
ul. Azymutalna 9  
80-298 Gdańsk

Branda  
**Sanitarna**

Tytuł rysunku  
Rzut poziomu 13 - Inst. ciepła technologicznego

Skala  
1:100  
Data  
07/2019

Nr. projektu  
240-IP-A1-13-DR-S-56156