



GMINA STARA KAMIENICA
ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
tel./fax. 75 75 14 337
e-mail – starakamienica@starakamienica.pl
http – www.starakamienica.pl



**POLSKI
ŁAD**



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

PYTANIA I ODPOWIEDZI (5)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszycie – etap I i II

Zakres:

- 1) Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszycie – etap I
- 2) Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszycie – etap II

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie bądź wskazanie, w którym pliku znajduje się decyzja pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:

W załączeniu.

Pytanie 2:

Czy po stronie Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź:

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Zamawiającego po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej niezbędnej do jego uzyskania.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający posiada bardziej szczegółowe opisy dotyczące elementów małej architektury oraz ogrodzenia wraz z bramą (na rysunku PZT brama dwuskrzydłowa a w opisie przesuwna).

Odpowiedź:

Brama dwuskrzydłowa, wymiary około 2 x 250/150 cm, konstrukcja metalowa, wypełnienie - jak panele ogrodzeniowe - zgodnie z rys. 1b projektu wykonawczego.

Pytanie 4:

Prosimy o doprecyzowanie jakie nasadzenia należy wykonać w ramach zagospodarowania terenu.

Odpowiedź:

Istniejące rośliny do przesadzenia, projektowane nawierzchnie zielone tj. trawniki.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie parametrów dla rolet zaciemniających w oknach O2, O3, O4.

Odpowiedź:

Rolety przyciemniające, montowane w kasecie aluminiowej na ramach okiennych w prowadnicach pcv białych, tkanina o gramaturze 180 g/m² - kolory wg wyboru Inwestora.

Pytanie 6:

Prosimy o podanie rodzaju kostki należy jaką zastosować przy zagospodarowaniu terenu.

Odpowiedź:

Kostka brukowa betonowa szara, prostokątna, część drogowa: grubość 8 cm, chodniki: grubość 6 cm.

Stara Kamienica, 11.01.2024 r.