



oprawy wyposażone w moduł awaryjny (AC) łączyć stosując przewody niepalne typu (N) HXHE30 FE 180 zgodnie ze schematem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego