

Rzeszów, 18 lutego 2022 r.

WZ.52840.32.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z §8 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

po rozpatrzeniu

„Ekspertyzy technicznej dotyczącej warunków ochrony przeciwpożarowej objętego przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej, zlokalizowanego na działce nr ewid. 144/4 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 w Głogowie Małopolskim” opracowanej w styczniu 2022 r. przez rzeczoznawców: budowlanego – Pana Marka Bajerlajna oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – Pana Romana Bolkę obejmującej następujące wskazania w zakresie przepisów techniczno-budowlanych:

- zapewnienie jako podstawowego źródła wody do celów przeciwpożarowych hydrantu zewnętrznego przy zachowaniu wydajności co najmniej 7,5 dm³/s, usytuowanego w odległości 46 m od chronionego budynku,
- zapewnienie jako dodatkowego źródła wody do celów przeciwpożarowych dwóch hydrantów zewnętrznych przy zachowaniu wydajności co najmniej 7,5 dm³/s, usytuowanych w odległości 78 i 147 m od chronionego budynku,
- wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 z węzłem półsztywnym
- obudowanie ścianami klasy REI(EI)60 odporności ogniowej i zamknięcie drzwiami dymoszczelnymi klasy EI30 odporności ogniowej klatki schodowej „K2” oraz wyposażenie jej w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu,
- wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

w związku z:

- nie zapewnieniem nominalnej wydajności hydrantu zewnętrznego, która wynosi 7,5 dm³/s, a zgodnie z §10 ust.8 ww. rozporządzenia MI nie powinna być mniejsza niż 10 dm³/s,

wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w §10 ust.8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), wskazanych w „Ekspertyzie technicznej dotyczącej warunków ochrony przeciwpożarowej objętego przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej, zlokalizowanego na działce nr ewid. 144/4 przy ul. Kardynała

Wyszyńskiego 1 w Głogowie Małopolskim” uznając, iż zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

UZASADNIENIE

Gmina Głogów Małopolski zwróciła się z wnioskiem o wydanie postanowienia dotyczącego wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ujętych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Z przedstawionej ekspertyzy wynika, że ze względu na lokalne uwarunkowania, tj. brak możliwości rozbudowy sieci wodociągowej przeciwpożarowej z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania terenu, nie można spełnić wszystkich obowiązujących wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Rozpatrywany budynek średniowysoki posiada trzy kondygnacje nadziemne. Zakwalifikowany został do kategorii ZL III zagrożenia ludzi, stanowi jedną strefę pożarową i spełnia wymagania klasy „B” odporności pożarowej.

Mając na uwadze zastosowane rozwiązania zamienne uznano, iż występowanie ww. nieprawidłowości nie spowoduje pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, a tym samym zapewni możliwość prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Stosownie do wskazań zawartych w ekspertyzie technicznej przy zajmowaniu stanowiska uwzględniono, że:

- dla budynku zapewniono wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości większej niż określona przepisem,
- zapewniono możliwość bezpiecznej ewakuacji z budynku poprzez obudowanie i zamknięcie drzwiami dymoszczelnymi ewakuacyjnej klatki schodowej „K2” oraz wyposażenie jej w urządzenia służące do usuwania dymu uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu,
- zapewniono możliwość prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych poprzez zabezpieczenie operacyjne terenu przez pojazdy jednostki ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanej w odległości wynoszącej 500 m od budynku,
- dla obiektu zapewniono drogę pożarową oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ul. Podchorążych 38 wniesione

za pośrednictwem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Załącznik 1: Ekspertyza techniczna.

Otrzymują:

- 1) Gmina Głogów Małopolski
ul. Rynek 1
36-060 Głogów Małopolski
- 2) aa.

Do wiadomości:

- 1) KM PSP Rzeszów



PODKARPACKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
nadbryg. Andrzej BABIEC

*podm. Odebił
Dorota Kucy
02.03.22*