

istn. hydrant nr 1

30,69% obwodu budynku
w zasięgu gaszenia
OBWÓD BUDYNKU = 233,5 mb
DŁUGOŚĆ ELEWACJI BUDYNKU
W ZASIĘGU GASZENIA -
71,66 mb = 30,69% (min. 30%)

PODKARPAK W WOJEWÓDZKI
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
z siedzibą w Przemyśle

Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiego 28A
tel./fax 17 863-94-61, 17 353-94-63
NIP: 795-20-71-175

Załącznik nr
do pisma / postanowienia / decyzji

L.dz. Rz. - RM 542.43.72

osł dnia 21.01.2022

z upoważnienia

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Barbara Podubny
Załącznik nr 8

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

istn. hydrant nr 2

W DZIAŁKI NR EW. 414/4

WRAZ Z CZĘŚCIĄ PRZEWIĄZKI - OBIĘTY PRZEBUDOWĄ
TAŁE BUDYNKI KOMPLEKSU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
BIĘTE OPRACOWANIEM

WYKONANIE TERENU O PARAMETRACH DROGI POŻAROWEJ

POŻAROWA

DOJŚCIE DO DROGI POŻAROWEJ

Jednostka projektowa:
MUSZ Architekti - Pracownia Projektowa
mgr inż. arch. Marcin Musz
35-312 Rzeszów, ul. Pelczara 6/c lok. 9a

Temat:
Przebudowa oraz doprowadzenie do zgodności z
warunkami ochrony przeciwpożarowej części Szkoły
Podstawowej w Głogowie Małopolskim

Localizacja inwestycji:
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 36-060 Głogów Małopolski
dz. ew. nr 144/4, obr. Głogów Mlp, miasto

Inwestor:
Gmina Głogów Małopolski,
ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski

Tytuł rysunku:
PLAN SYTUACYJNY

Data:
01.2022r.

Nr rysunku:
A-PS

Brutto:
Faza:
Skala:
PB 1:500

Projektant główny:
mgr inż. arch. Marcin Musz
opracowanie do projektu architektonicznego

Opis projektu:
mgr inż. arch. Marcin Musz
opracowanie do projektu architektonicznego

Podpis:
24PKOKK/2015
16PKOKK/2014

Opracował:
mgr inż. arch. Paweł Rawski